

«Акт выполненных работ»

№ 1811 от «18» Ноября 2024 г.


Объект: «Реконструкция цех № 8 по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Строительная площадка: Цех №8


АО "МЕТРОВАГОНМАШ", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного энергетика Белоуса С.Н., с одной стороны, и ООО «КИКГЕОСТРОЙ», именуемый в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Руководителя проекта Шевчука К.А., составили настоящий акт выполненных работ о том, что Генеральным подрядчиком были выполнены работы по перекладке подводящих коммуникаций с заменой текущего диаметра трубопровода D20 мм с четырьмя местами подключения сжатого воздуха (согласно узла Б) по оси АЗ, на диаметр D45.

Трасса подключается к основному трубопроводу D100 на высоте +6 300. На этом участке при производстве работ используется (в основном) шлифовочный инструмент марки NORGAU с потреблением воздуха 1 500 л/мин., при параллельном подключении четырех потребителей на этом участке трассы, после перекладки при одновременной работе падение давления не выявлено. Настоящим актом заказчик подтверждает работоспособность системы подачи воздуха, претензий к качеству работ и применяемых материалов не имеет.

АксонOMETрическая схема трубопроводов сжатого воздуха в цехе №8.




ЗАКАЗЧИК
Главный энергетик
АО «Метровагонмап»
Белоус С.Н.

 /Белоус С.Н./

ПОДРЯДЧИК:
Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

 /Шевчук К.А./

ЗАКАЗЧИК
Директор по эксплуатации и безопасности
производственной деятельности
АО «Метровагонмап»
Никишин А.С.

 /Никишин А.С./