

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7813645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Утверждаю
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный
город"

Изоглов Р.И.

3 сентября 2025 г.



АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ №RU. АСК. ИЛ. 1208 от 05.10.2023

Квалификационное удостоверение №0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Наименование заказчика: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата проверки: 1 сентября 2025 г.

Протокол №111/УЗК от 03.09.2025

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Мастер зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/11-11-2024/386982604 действительно до 10.11.2025 г.

Способ сварки: Ручная дуговая

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Результаты обследования приведены в таблице 1

ПЭП S5182;

Угол ввода: 65°;

Рабочая частота: 2,5 МГц;


Режим работы: Эхо-импульсный метод

Таблица 1

№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.мм	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	-	Пластина t=20мм Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	111-СТ-1	20,0	270	НДНО*	Годен

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Контроль проводил _____ Карпов А.А.



Выполнил _____



Протокол №111/УЗК от 03.09.2025 г.