

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д. 17
стр. 1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208
действительно от 10.10.2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №178/ВиК от 21.10.2025
визуального и измерительного контроля

21 октября 2025 г.

Изотов Р.И.

Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и пластин
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024
шифры НД, наименование методик

Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80
шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 21.10.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком



Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-4 с 1К2-2 между осями 6-7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 между осями 6-7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 между осями 10-11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 между осями 10-11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-3 с 1К2-2 по оси 6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-4 между осями 6-7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-4) двутавров 40Ш1 (2шт.) по оси 2 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи

8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-6) двутафров 40Ш1 (2шт.) по оси 2 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-8) двутафров 40Ш1 (2шт.) по оси 3 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-10) двутафров 40Ш1 (2шт.) по оси 3 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-12) двутафров 40Ш1 (2шт.) по оси 4 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-13) двутафров 40Ш1 (2шт.) по оси 4 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-14 и 1К1-15) двутафров 40Ш1 (2шт.) по оси 5 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-16 и 1К1-17) двутафров 40Ш1 (2шт.) по оси 5 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-18 и 1К1-19) двутафров 40Ш1 (2шт.) по оси 6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-20 и 1К1-21) двутафров 40Ш1 (2шт.) по оси 6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи

17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) двутапиров 40Ш1 (2шт.) по оси 7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) двутапиров 40Ш1 (2шт.) по оси 7 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) двутапиров 40Ш1 (2шт.) по оси 8 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) двутапиров 40Ш1 (2шт.) по оси 8 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-5 и 1К1-21) двутапиров 40Ш1 (2шт.) по оси 9 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-9 и 1К1-17) двутапиров 40Ш1 (2шт.) по оси 9 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5; 12,5	1890	НДНО	Годеи
Общая длина сварных швов:				48,24 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карнов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

