


ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №195-1/ВиК от 17.11.2025
визуального и измерительного контроля

Изотов Р.И.
17 ноября 2025 г.

Вид контроля:	Визуальный, измерительный
Объект контроля:	Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен в соответствии с:	ГОСТ Р ИСО 17637-2024
шифры НД, наименование методик	

Оценка качества : *СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80*

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 14.11.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"	/	Карпов А.А.
Должность	Подпись	ФИО

Квалификационное удостоверение: №0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б2-1 между осями 5-6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б8-3 между осями 5-6 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 между осями 7-8 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 между осями 7-8 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б1-3 на оси 11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б8-2 на оси 11 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 1Б1-2 между осями 11-12 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 1Б8-2 между осями 11-12 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б1-2 между осями 14-15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б8-2 между осями 14-15 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б1-3 между осями 15-16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи

12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б8-2 между осями 15-16 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б1-2 между осями 16-17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б8-2 между осями 16-17 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б1-2 между осями 18-19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б8-2 между осями 18-19 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б1-2 между осями 20-21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 1Б8-2 между осями 20-21 Тип шва С25 (ГОСТ 5264-80)	16; 30	3000	НДНО	Годеи
Общая длина сварных швов:				54 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Карнов А.А.

Должность

Подпись

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории