

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Утверждаю
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный
город"

Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.

Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208 действительно от 05.10.2023 г.
Квалификационное удостоверение №0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Наименование заказчика: ООО «ШЕЛПРОК»

Дата проверки: 8 декабря 2025 г.

Протокол №151-2/УЗК от 08.12.2025

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Master зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/11-11-2024/386982604 действительно до 10.11.2025 г.

Угол ввода: 65°;
Рабочая частота: 2,5 МГц;
Режим работы: Эхо-импульсный метод

Способ сварки: Ручная дуговая

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Результаты обследования приведены в таблице 1



Таблица 1

№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.мм	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение IK2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-2-СТ-1	30	700	НДНО	Годен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение IK2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-2-СТ-2	30	700	НДНО	Годен
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение IK2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-2-СТ-3	30	700	НДНО	Годен
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение IK2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-2-СТ-4	30	700	НДНО	Годен

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Контроль проводил  Карпов А.А.



Выполнил 

Протокол №151-2/ЭК от 08.12.2025 г.