



Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское, ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. КПП: 784201001. ОГРН: 1177847138523. ОКПО: 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. E-mail: info@sev-go.spb.ru. Сайт: www.sev-go.spb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 30101810600000000786. БИК: 044030786.

Акт приема-передачи документов

г. Санкт-Петербург

28.01.2026г.

Мы, нижеподписавшиеся,
представитель **Общества с ограниченной ответственностью «Испытательная лаборатория Северный город»**, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны
и представитель **ООО «ШЕЛПРОКК»**, именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
составили настоящий Акт о нижеследующем:

Исполнитель передал Заказчику, а Заказчик принял следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа	Форма документа	Кол-во экз-ров	Кол-во листов
1	Протокол	№9/УЗК от 23.01.2026	оригинал	2	8
2	Протокол	№11/ВиК от 23.01.2026	оригинал	2	6
3	Протокол	№129/УЗК от 08.12.2025	оригинал	2	4
4	Протокол	№140/УЗК от 08.12.2025	оригинал	2	20
5	Протокол	№151-1/УЗК от 08.12.2025	оригинал	2	16
6	Протокол	№151-2/УЗК от 08.12.2025	оригинал	2	4
7	Протокол	№160/ВиК от 08.12.2025	оригинал	2	4
8	Протокол	№160/УЗК от 08.12.2025	оригинал	2	10
9	Протокол	№178/ВиК от 08.12.2025	оригинал	2	16
10	Протокол	№195-1/ВиК от 08.12.2025	оригинал	2	12
11	Протокол	№195-2/ВиК от 08.12.2025	оригинал	2	4
12	Протокол	№208/ВиК от 08.12.2025	оригинал	2	8

Всего по данному Акту передано 24 (двадцать четыре) экземпляра, 112 (сто двенадцать) листов.
Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по 1 (одному) экземпляру для каждой из сторон.

Документы передал(а):
Представитель Исполнителя:
Ф.И.О.: Поветкина Екатерина Анатольевна

Должность: Менеджер КО
ООО «ИЛ Северный город»

Подпись: [подпись]

Дата: «28» января 2026 г.
М.П.



Документы принял(а):
Представитель Заказчика:
Ф.И.О.: Суфеевская М.Б.

Должность: менеджер ООО

Подпись: [подпись]

Дата: «28» января 2026 г.

М.П.



Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское, ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. **КПП:** 784201001. **ОГРН:** 1177847138523. **ОКПО:** 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. **E-mail:** info@sev-go.spb.ru. **Сайт:** www.sev-go.spb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. **Банк:** Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 30101810600000000786. **БИК:** 044030786.

Утверждаю
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный
город"

Изотов Р.И.

23 января 2026 г.



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208 действительно от 05.10.2023 г.
Квалификационное удостоверение №0023-11757 Действительно до 11 декабря 2028 г.

Наименование заказчика: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата проверки: 23 января 2026 г.

Протокол №9/УЗК от 23.01.2026

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Master зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/13-11-2025/481287913 действительно до 12.11.2026 г.

ПЭП S5182;

Угол ввода: 65°;

Рабочая частота: 2,5 МГц;

Режим работы: Эхо-импульсный метод

Способ сварки: Ручная дуговая

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Результаты обследования приведены в таблице 1

Таблица 1

№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.мм	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-1	16	1680	НДНО	Годен
2	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-2	30	700	НДНО	Годен
3	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-3	30	700	НДНО	Годен
4	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-4	16	1680	НДНО	Годен
5	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-5	30	700	НДНО	Годен
6	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-6	30	700	НДНО	Годен
7	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-7	16	1680	НДНО	Годен
8	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-8	30	700	НДНО	Годен

9	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-9	30	700	НДНО	Годеи
10	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-10	16	1680	НДНО	Годеи
11	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-11	30	700	НДНО	Годеи
12	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-12	30	700	НДНО	Годеи
13	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-13	16	1680	НДНО	Годеи
14	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-14	30	700	НДНО	Годеи
15	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-15	30	700	НДНО	Годеи
16	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-16	16	1680	НДНО	Годеи
17	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-17	30	700	НДНО	Годеи
18	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-18	30	700	НДНО	Годеи

19	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-19	16	1680	НДНО	Годен
20	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-20	30	700	НДНО	Годен
21	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-21	30	700	НДНО	Годен
22	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-22	16	1680	НДНО	Годен
23	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-23	30	700	НДНО	Годен
24	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9-СТ-24	30	700	НДНО	Годен

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Контроль проводил _____ Репша Б.В.



Выполнил _____

Протокол №9/УЗК от 23.01.2026 г.



Адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Смольнинское,
ул. Исполкомская, д. 17, стр. 1, помещ. 30-Н.
ИНН: 7811645926. КПП: 784201001. ОГРН: 1177847138523. ОКПО: 15092947.
Тел.: 8 (812) 458-59-75. E-mail: info@sev-go.spb.ru. Сайт: www.sev-go.spb.ru
Р/счет: 40702810832390000554. Банк: Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк».
К/счет: 30101810600000000786. БИК: 044030786.

Свидетельство об аккредитации №RU.ACK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №11/ВиК от 23.01.2026
визуального и измерительного контроля



Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024

шифры НД, наименование методик

Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80

шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 23.01.2026

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Р

Подпись

Репина Б.В.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0023-1175 Действительно до 11 декабря 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
2	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
3	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
4	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
5	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
6	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-3 с 2К2-4 в/о А/12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
7	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
8	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
9	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
10	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
11	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
12	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/22-23 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

13	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
14	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
15	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
16	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
17	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
18	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/23-24 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
19	Леонтьев А.С.	Сварное соединени 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
20	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
21	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
22	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
23	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
24	Леонтьев А.С.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/24-25 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
Общая длина сварных швов:				24,64 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность


Подпись

Ретина Б.В.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Протокол №11/ВиК от 23.01.2026 г.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921)7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Утверждаю

Начальник ИЛ
О "ИЛ Северный город"

Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.



Свидетельство об аккредитации №RU.ACK.ИЛ.1208 действительно от 05.10.2023 г.

Квалификационное удостоверение №0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Наименование заказчика: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата проверки: 8 декабря 2025 г.

Протокол №129/УЗК от 08.12.2025

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Master зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/13-11-2025/481287913 действительно до 12.11.2026 г.

ПЭП S5182;

Угол ввода: 65°;

Рабочая частота: 2,5 МГц;

Режим работы: Эхо-импульсный метод

Способ сварки: Ручная дуговая

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Результаты обследования приведены в таблице 1

Таблица 1

№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.мм	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	129-СТ-1	16	1680	НДНО	Годен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	129-СТ-2	16	1680	НДНО	Годен

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Контроль проводил _____ Карпов А.А.




Выполнил _____



Протокол №129/УЗК от 08.12.2025 г.

2 из 2

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7(921)7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Утверждаю
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный
город"

Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208 действительно от 05.10.2023 г.
Квалификационное удостоверение №0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Наименование заказчика: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата проверки: 8 декабря 2025 г.

Протокол №140/УЗК от 08.12.2025

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Master зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/13-11-2025/481287913 действительно до 12.11.2026 г.

ПЭП S5182;

Угол ввода: 65°;

Рабочая частота: 2,5 МГц;

Режим работы: Эхо-импульсный метод

Способ сварки: Ручная дуговая

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Результаты обследования приведены в таблице 1

Таблица 1


№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.мм	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-4 с 1К2-2 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-1	16	1680	НДНО	Годен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-4 с 1К2-2 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-2	30	700	НДНО	Годен
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-4 с 1К2-2 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-3	30	700	НДНО	Годен
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2с 1Б8-5 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-4	16	1680	НДНО	Годен
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2с 1Б8-5 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-5	30	700	НДНО	Годен
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2с 1Б8-5 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-6	30	700	НДНО	Годен
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-7	16	1680	НДНО	Годен



8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-8	30	700	НДНО	Годен
9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-9	30	700	НДНО	Годен
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-10	16	1680	НДНО	Годен
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-11	30	700	НДНО	Годен
12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-12	30	700	НДНО	Годен
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-3 с 1К2-2 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-13	16	1680	НДНО	Годен
14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-3 с 1К2-2 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-14	30	700	НДНО	Годен
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-3 с 1К2-2 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-15	30	700	НДНО	Годен



16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-4 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-16	16	1680	НДНО	Годен
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-4 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-17	30	700	НДНО	Годен
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-4 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-18	30	700	НДНО	Годен
19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о А/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-19	9,5	716	НДНО	Годен
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о А/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-20	12,5	598	НДНО	Годен
21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о А/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-21	12,5	598	НДНО	Годен
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-22	9,5	716	НДНО	Годен
23	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-23	12,5	598	НДНО	Годен



24	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-24	12,5	598	НДНО	Годен
25	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-8) из двутавров 40Ш1 в/о А/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-25	9,5	716	НДНО	Годен
26	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-8) из двутавров 40Ш1 в/о А/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-26	12,5	598	НДНО	Годен
27	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-8) из двутавров 40Ш1 в/о А/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-27	12,5	598	НДНО	Годен
28	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-10) из двутавров 40Ш1 в/о Б/3 Тип шва: С25(ГОСТ 5264-80)	140-СТ-28	9,5	716	НДНО	Годен
29	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-10) из двутавров 40Ш1 в/о Б/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-29	12,5	598	НДНО	Годен
30	Шарапа Е.А.	Сварное соединени (1К1-7 и 1К1-10) из двутавров 40Ш1 в/о Б/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-30	12,5	598	НДНО	Годен
31	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о А/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-31	9,5	716	НДНО	Годен



32	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о А/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-32	12,5	598	НДНО	Годен
33	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о А/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-33	12,5	598	НДНО	Годен
34	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-13) из двутавров 40Ш1 в/о Б/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-34	9,5	716	НДНО	Годен
35	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-13) из двутавров 40Ш1 в/о Б/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-35	12,5	598	НДНО	Годен
36	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-13) из двутавров 40Ш1 в/о Б/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-36	12,5	598	НДНО	Годен
37	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-14 и 1К1-15) двутавров 40Ш1 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-37	9,5	716	НДНО	Годен
38	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-14 и 1К1-15) двутавров 40Ш1 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-38	12,5	598	НДНО	Годен
39	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-14 и 1К1-15) двутавров 40Ш1 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-39	12,5	598	НДНО	Годен

40	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-16 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-40	9,5	716	НДНО	Годен
41	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-16 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-41	12,5	598	НДНО	Годен
42	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-16 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-42	12,5	598	НДНО	Годен
43	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-18 и 1К1-19) из двутавров 40Ш1 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-43	9,5	716	НДНО	Годен
44	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-18 и 1К1-19) из двутавров 40Ш1 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-44	12,5	598	НДНО	Годен
45	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-18 и 1К1-19) из двутавров 40Ш1 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-45	12,5	598	НДНО	Годен
46	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-20 и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о Б/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-46	9,5	716	НДНО	Годен
47	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-20 и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о Б/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-47	12,5	598	НДНО	Годен



48	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-20 и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о Б/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-48	12,5	598	НДНО	Годен
49	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-49	9,5	716	НДНО	Годен
50	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-50	12,5	598	НДНО	Годен
51	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-51	12,5	598	НДНО	Годен
52	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-52	9,5	716	НДНО	Годен
53	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-53	12,5	598	НДНО	Годен
54	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-54	12,5	598	НДНО	Годен
55	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22и 1К123) из двутавров 40Ш1 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-55	9,5	716	НДНО	Годен



56	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22и 1К123) из двутавров 40Ш1 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-56	12,5	598	НДНО	Годен
57	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22и 1К123) двутавров 40Ш1 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-57	12,5	598	НДНО	Годен
58	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-58	9,5	716	НДНО	Годен
59	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-59	12,5	598	НДНО	Годен
60	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-60	12,5	598	НДНО	Годен
61	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-5 и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-61	9,5	716	НДНО	Годен
62	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-5 и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-62	12,5	598	НДНО	Годен
63	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-5 и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-63	12,5	598	НДНО	Годен



64	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-9 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-64	9,5	716	НДНО	Годен
65	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-9 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-65	12,5	598	НДНО	Годен
66	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-9 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	140-СТ-66	12,5	598	НДНО	Годен

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Контроль проводил  Карпов А.А.



Выполнил 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Утверждаю
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный
город"

Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208 действительно от 05.10.2023 г.
Квалификационное удостоверение №0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Наименование заказчика: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата проверки: 8 декабря 2025 г.

Протокол №151-1/УЗК от 08.12.2025

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Master зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/13-11-2025/481287913 действительно до 12.11.2026 г.

ПЭП S5182;

Угол ввода: 65°;

Рабочая частота: 2,5 МГц;

Режим работы: Эхо-импульсный метод

Способ сварки: Ручная дуговая

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком


Результаты обследования приведены в таблице 1

Таблица 1

№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.мм	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б8-3 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-1	16	1680	НДНО	Годен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б8-3 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-2	30	700	НДНО	Годен
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б8-3 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-3	30	700	НДНО	Годен
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б2-1 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-4	16	1680	НДНО	Годен
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б2-1 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-5	30	700	НДНО	Годен
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б2-1 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-6	30	700	НДНО	Годен
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-7	16	1680	НДНО	Годен
8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-8	30	700	НДНО	Годен




9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-9	30	700	НДНО	Годен
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-10	16	1680	НДНО	Годен
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-11	30	700	НДНО	Годен
12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-12	30	700	НДНО	Годен
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-13	16	1680	НДНО	Годен
14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-14	30	700	НДНО	Годен
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-15	30	700	НДНО	Годен
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-3 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-16	16	1680	НДНО	Годен
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-3 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-17	30	700	НДНО	Годен
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-3 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-18	30	700	НДНО	Годен




19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б8-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-19	16	1680	НДНО	Годен
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б8-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-20	30	700	НДНО	Годен
21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б8-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-21	30	700	НДНО	Годен
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б1-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-22	16	1680	НДНО	Годен
23	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б1-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-23	30	700	НДНО	Годен
24	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б1-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-24	30	700	НДНО	Годен
25	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-25	16	1680	НДНО	Годен
26	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-26	30	700	НДНО	Годен
27	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-27	30	700	НДНО	Годен
28	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-28	16	1680	НДНО	Годен



29	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-29	30	700	НДНО	Годеи
30	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-30	30	700	НДНО	Годеи
31	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-31	16	1680	НДНО	Годеи
32	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-32	30	700	НДНО	Годеи
33	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-33	30	700	НДНО	Годеи
34	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-34	16	1680	НДНО	Годеи
35	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-35	30	700	НДНО	Годеи
36	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-36	30	700	НДНО	Годеи
37	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-37	16	1680	НДНО	Годеи
38	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-38	30	700	НДНО	Годеи



39	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-39	30	700	НДНО	Годеи
40	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-40	16	1680	НДНО	Годеи
41	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-41	30	700	НДНО	Годеи
42	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-42	30	700	НДНО	Годеи
43	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-43	16	1680	НДНО	Годеи
44	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-44	30	700	НДНО	Годеи
45	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-45	30	700	НДНО	Годеи
46	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-46	16	1680	НДНО	Годеи
47	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-47	30	700	НДНО	Годеи
48	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-48	30	700	НДНО	Годеи



49	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б8-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-49	16	1680	НДНО	Годен
50	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б8-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-50	30	700	НДНО	Годен
51	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б8-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-51	30	700	НДНО	Годен
52	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б1-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-52	16	1680	НДНО	Годен
53	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б1-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-53	30	700	НДНО	Годен
54	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б1-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-54	30	700	НДНО	Годен
55	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-55	16	1680	НДНО	Годен
56	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-56	30	700	НДНО	Годен
57	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-57	30	700	НДНО	Годен
58	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-58	16	1680	НДНО	Годен



59	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-59	30	700	НДНО	Годен
60	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-1-СТ-60	30	700	НДНО	Годен

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Контроль проводил  Карпов А.А.

Выполнил 



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Утверждаю
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный
город"

Изотов Р.И.
Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.



Свидетельство об аккредитации №RU.ACK.ИЛ.1208 действительно от 05.10.2023 г.
Квалификационное удостоверение №0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Наименование заказчика: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата проверки: 8 декабря 2025 г.

Протокол №151-2/УЗК от 08.12.2025

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Master зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/13-11-2025/481287913 действительно до 12.11.2026 г.

ПЭП S5182;

Угол ввода: 65°;

Рабочая частота: 2,5 МГц;

Режим работы: Эхо-импульсный метод

Способ сварки: Ручная дуговая

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Результаты обследования приведены в таблице 1

Таблица 1

№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.мм	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-2-СТ-1	30	700	НДНО	Годен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-2-СТ-2	30	700	НДНО	Годен
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-2-СТ-3	30	700	НДНО	Годен
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	151-2-СТ-4	30	700	НДНО	Годен

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Контроль проводил  Карпов А.А.



Выполнил 

Протокол №151-2/УЗК от 08.12.2025 г.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.

Протокол №160/ВиК от 08.12.2025
визуального и измерительного контроля

Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение пластины
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024
шифры НД, наименование методик

Оценка качества: СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80

шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 08.12.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком



Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
Общая длина сварных швов:				3,36 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность



Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Утверждаю
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный
город"


Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208 действительно от 05.10.2023 г.

Квалификационное удостоверение №0023-11757 Действительно до 11 декабря 2028 г.

Наименование заказчика: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата проверки: 8 декабря 2025 г.

Протокол №160/УЗК от 08.12.2025

по ультразвуковому контролю качества сварных соединений

Проводился в соответствии с ГОСТ Р 55724-2013, СП 70.13330.2012.

Дефектоскоп ультразвуковой А1212 Master зав. № 4142684

Свидетельство о поверке №С-АКЗ/13-11-2025/481287913 действительно до 12.11.2026 г.

ПЭП S5182;

Угол ввода: 65°;

Рабочая частота: 2,5 МГц;

Режим работы: Эхо-импульсный метод

Способ сварки: Ручная дуговая


Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Результаты обследования приведены в таблице 1

Таблица 1

№ п/п	ФИО сварщика	Обследуемое сварное соединение	Шифр образца	Толщина элемента, мм	Длина шва, п.мм	Описание обнаруженных дефектов	Оценка качества сварки
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-1	16	1680	НДНО	Годен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-2	30	700	НДНО	Годен
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-3	30	700	НДНО	Годен
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-4	16	1680	НДНО	Годен
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-5	30	700	НДНО	Годен
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-6	30	700	НДНО	Годен
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-7	16	1680	НДНО	Годен
8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-8	30	700	НДНО	Годен

9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-9	30	700	НДНО	Годен
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-10	16	1680	НДНО	Годен
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-11	30	700	НДНО	Годен
12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-12	30	700	НДНО	Годен
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-13	16	1680	НДНО	Годен
14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-14	30	700	НДНО	Годен
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-15	30	700	НДНО	Годен
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-16	16	1680	НДНО	Годен
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-17	30	700	НДНО	Годен
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-18	30	700	НДНО	Годен



19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-19	16	1680	НДНО	Годеи
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-20	30	700	НДНО	Годеи
21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-21	30	700	НДНО	Годеи
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-22	16	1680	НДНО	Годеи
23	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-23	30	700	НДНО	Годеи
24	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-24	30	700	НДНО	Годеи
25	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б8-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-25	16	1680	НДНО	Годеи
26	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б8-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-26	30	700	НДНО	Годеи
27	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б8-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-27	30	700	НДНО	Годеи
28	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б1-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-28	16	1680	НДНО	Годеи


Свидетельство об аккредитации №RU.ACK.ИЛ.1208 действительно от 05.10.2023 г.

29	Шарапа Е.А.	Сварное соединение IK2-4 с IB1-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-29	30	700	НДНО	Годен
30	Шарапа Е.А.	Сварное соединение IK2-4 с IB1-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	160-СТ-30	30	700	НДНО	Годен

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Контроль проводил _____ Репша Б.В.

Выполнил _____



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д. 17
стр. 1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №178/ВиК от 08.12.2025
визуального и измерительного контроля

Изотов Р.И.
8 декабря 2025 г.

Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и пластин
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024

шифры НД, наименование методик

Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80

шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 08.12.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком



Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Приложение №1 Протокол №178/ВиК от 08.12.2025

Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-4 с 1К2-2 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-4 с 1К2-2 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-4 с 1К2-2 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2с 1Б8-5 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2с 1Б8-5 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2с 1Б8-5 в/о А/6-7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б1-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2Б8-2 с 2К2-2 в/о А/10-11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-3 с 1К2-2 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-3 с 1К2-2 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1Б1-3 с 1К2-2 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-4 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-4 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-4 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о А/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годен
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о А/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен

21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-4) из двутавров 40Ш1 в/о А/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
23	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
24	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-3 и 1К1-6) из двутавров 40Ш1 в/о Б/2 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
25	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-8) из двутавров 40Ш1 в/о А/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
26	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-8) из двутавров 40Ш1 в/о А/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
27	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-8) из двутавров 40Ш1 в/о А/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
28	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-10) из двутавров 40Ш1 в/о Б/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
29	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-7 и 1К1-10) из двутавров 40Ш1 в/о Б/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
30	Шарапа Е.А.	Сварное соединени (1К1-7 и 1К1-10) из двутавров 40Ш1 в/о Б/3 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
31	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о А/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи

32	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о А/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
33	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-12) из двутавров 40Ш1 в/о А/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
34	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-13) из двутавров 40Ш1 в/о Б/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
35	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-13) из двутавров 40Ш1 в/о Б/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
36	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-11 и 1К1-13) из двутавров 40Ш1 в/о Б/4 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
37	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-14 и 1К1-15) двутавров 40Ш1 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
38	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-14 и 1К1-15) двутавров 40Ш1 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
39	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-14 и 1К1-15) двутавров 40Ш1 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
40	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-16 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
41	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-16 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
42	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-16 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи

43	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-18и 1К1-19) из двутавров 40Ш1 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
44	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-18и 1К1-19) из двутавров 40Ш1 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
45	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-18и 1К1-19) из двутавров 40Ш1 в/о А/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
46	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-20и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о Б/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
47	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-20и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о Б/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
48	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-20и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о Б/6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
49	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
50	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
51	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
52	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
53	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи

54	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
55	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
56	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
57	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К123) двутавров 40Ш1 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
58	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
59	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
60	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-22 и 1К1-23) из двутавров 40Ш1 в/о Б/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
61	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-5 и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи
62	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-5 и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
63	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-5 и 1К1-21) из двутавров 40Ш1 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годеи
64	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-9 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	9,5	716	НДНО	Годеи

65	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-9 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
66	Шарапа Е.А.	Сварное соединение (1К1-9 и 1К1-17) из двутавров 40Ш1 в/о Б/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	12,5	598	НДНО	Годен
Общая длина сварных швов:				49,072 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Карнов А.А.

Подпись

Карнов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Изотов Р.И.

8 декабря 2025 г.

Протокол №195-1/ВиК от 08.12.2025
визуального и измерительного контроля



Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024

шифры НД, наименование методик

Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80

шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 08.12.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б8-3 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б8-3 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б8-3 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б2-1 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б2-1 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-3 с 1Б2-1 в/о А/5-6 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/7-8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-3 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-3 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-3 в/о А/11 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б8-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б8-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б8-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б1-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
23	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б1-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
24	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-3 с 2Б1-2 в/о А/11-12 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
25	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен

26	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
27	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
28	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
29	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
30	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/14-15 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
31	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
32	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
33	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
34	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
35	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
36	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/15-16 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
37	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
38	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
39	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен

40	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
41	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
42	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/16-17 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
43	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
44	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
45	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
46	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
47	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
48	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/18-19 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
49	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б8-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
50	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б8-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
51	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б8-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
52	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б1-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
53	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б1-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен

54	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-7 с 2Б1-2 в/о А/19-20 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
55	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
56	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
57	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б8-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
58	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годен
59	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
60	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 2К2-2 с 2Б1-2 в/о А/20-21 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
Общая длина сварных швов:				61,6 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность



Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921) 7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Протокол №195-2/ВиК от 08.12.2025
визуального и измерительного контроля



Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024

шифры НД, наименование методик

Оценка качества : СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80

шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 08.12.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком

Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность



Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0037-02-14123 Действительно до 10 марта 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б8-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-1 с 1Б1-1 в/о А/4-5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годен
Общая длина сварных швов:				2,8 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность



Подпись

Карпов А.А.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СЕВЕРНЫЙ ГОРОД

ООО «ИЛ Северный город»
193079, г. Санкт-Петербург, ул. Исполкомская д.17
стр.1 помещение 30Н
8(812) 4585975
тел. +7 (921)7737393 e-mail: info@sev-go.spb.ru
ИНН 7811645926/КПП 781101001
www.sev-go.spb.ru



Свидетельство об аккредитации №RU.ASK.ИЛ.1208
действительно от 05.10.2023 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ИЛ
ООО "ИЛ Северный город"

Изотов Р.И.
8 декабря 2025 г.

Протокол №208/ВиК от 08.12.2025
визуального и измерительного контроля

Вид контроля: Визуальный, измерительный
Объект контроля: Сварное соединение колонн и балок
Контроль выполнен
в соответствии с: ГОСТ Р ИСО 17637-2024
шифры НД, наименование методик

Оценка качества: СП 70.13330.2012, ГОСТ 5264-80

шифры НД

Организация - заказчик: ООО «ШЕЛПРОКК»

Дата контроля: 08.12.2025

Дополнительные сведения: Образец предоставлен Заказчиком



Испытательное оборудование и средства измерения, используемые при испытаниях:

№ п/п	Наименование СИ и ИО	Заводской номер, инвентарный номер	№ свидетельства о поверке, сертификата о калибровке, протокола аттестации	Действует до
1	Комплект ВиК	№А602	№0310/R	10.11.2026 г.

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

Подпись

/


Ретина Б.В.

ФИО

Квалификационное удостоверение:

№0023-11757 Действительно до 11 декабря 2028 г.

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию
Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории



Результаты испытаний:

№ п/п	Ф.И.О. Сварщика	Расположение объекта контроля	Толщина элементов, мм	Длина сварных швов, мм	Выявленные дефекты	Заключение
1	2	3	4	5	6	7
1	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
2	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
3	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
4	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
5	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
6	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-2 в/о А/5 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
7	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
8	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
9	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
10	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
11	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи

12	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/7 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
13	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
14	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
15	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
16	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
17	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
18	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-5 в/о А/8 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
19	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
20	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
21	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б8-5 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
22	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
23	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
24	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-2 с 1Б1-4 в/о А/8-9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
25	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б8-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи

26	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б8-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
27	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б8-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
28	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б1-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	16	1680	НДНО	Годеи
29	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б1-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
30	Шарапа Е.А.	Сварное соединение 1К2-4 с 1Б1-6 в/о А/9 Тип шва: С25 (ГОСТ 5264-80)	30	700	НДНО	Годеи
Общая длина сварных швов:				30,8 мп		

* НДНО - Недопустимых дефектов не обнаружено

Выполнил:

Инженер ООО "ИЛ Северный город"

Должность

[Подпись]

Подпись

Репиа Б.В.

ФИО

Протокол касается только конструкций подвергнутых испытанию

Запрещена частичная перепечатка протокола без разрешения испытательной лаборатории

