



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон: 8 800 101 24 13

Почта: info@shellrockk.ru

ПРИКАЗ №15/2

г. Москва

08 октября 2025г.

О назначении лица, ответственного за электрохозяйство

В целях реализации требований статьи 214 Трудового кодекса Российской Федерации, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 15.12.2020 года № 903н (далее – ПОТ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждённых Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811 (далее – ПТЭЭП), для непосредственного исполнения функций по организации эксплуатации электроустановок с целью содержания в работоспособном состоянии электрического и электротехнического оборудования и сетей, а также обеспечения их надежной работы и безопасной эксплуатации в ООО «ШЕЛЛРОКК»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить лицом, ответственным за электрохозяйство в ООО «ШЕЛЛРОКК» руководителя проекта Шевчука К.А.
2. Назначить заместителем ответственного за электрохозяйство в ООО «ШЕЛЛРОКК» руководителя проекта Липатова В.Е.
3. Ответственному за электрохозяйство и его заместителю обеспечить:
 - содержание электротехнического и электротехнологического оборудования и сетей в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями действующих документов;
 - своевременное и качественное проведение профилактических работ, ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования;
 - надежную работу электроустановок и безопасное их обслуживание;
 - предотвращение использования технологий и методов работы, оказывающих отрицательное влияние на окружающую среду;
 - учёт и анализ нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев и принятие мер по устранению причин их возникновения;
 - выполнение предписаний органов Ростехнадзора;
 - регулярный (не реже одного раза в месяц) контроль состояния электроустановок и электробезопасности;
 - проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатация молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электроэнергии;
 - обеспечение экономичного режима потребления электроэнергии;
 - поддержание показателей качества электроэнергии в заданных пределах;
 - приём в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок;
 - подготовку электроустановок для работы в зимних условиях;
 - подготовку эксплуатационных документов (проектов приказов, распоряжений, списков, перечней, журналов и т.п.) по обеспечению безопасного производства работ в электроустановках;



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон: 8 800 101 24 13

Почта: info@shellrockk.ru

- подготовку рабочих мест в электроустановках на строительной площадке, укомплектование их средствами защиты, документацией, схемами, инструкциями, медицинской аптечкой, приборами, средствами связи и пожаротушения;
- внедрение новых безопасных технологий, методов работы и современного оборудования в электроустановках;
- своевременное выполнение мероприятий по охране труда, правилам безопасности, предусмотренных соответствующими планами работы и устранения недостатков.

4. Ответственному за электрохозяйство и его заместителю в своей работе руководствоваться Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждёнными приказом Минтруда России от 15.12.2020 года № 903н, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждёнными Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022 № 811 и локальными нормативными актами по электробезопасности, действующими в ООО «ШЕЛЛРОКК».

5. Назначить комиссию по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках работников ООО «ШЕЛЛРОКК» (далее – комиссия) в составе:

Председатель комиссии:

- руководитель проекта Шевчук К.А., группа по электробезопасности V до и выше 1000 В.

Заместитель председателя комиссии:

- руководитель проекта Липатов В.Е., группа по электробезопасности V до и выше 1000 В.

Член комиссии:

- коммерческий директор Шевчук Ю.А., группа по электробезопасности V до и выше 1000 В.

6. Комиссии вести свою деятельность в соответствии с ПОТ и ПТЭЭП

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
ООО «ШЕЛЛРОКК»:

/ Бусел Е.А. /

С приказом ознакомлены:

Руководитель проекта

/Шевчук К.А./

Руководитель проекта

/Липатов В.Е. /

Коммерческий директор

/Шевчук Ю.А.