


№ 988 от 07.07.2026г.

**Директору по эксплуатации и
безопасности производственной
деятельности****АО «Коломенский завод»****В.С. Степанкевичу****Уважаемый Вячеслав Станиславович!**

В ответ на Ваше обращение исх. №501/1601 от 07.07.2026г. «о замене материала виброизоляции фундаментов в цехе М-10», сообщаем, что предлагаемый полиуретановый эластомер марки «SYLOMER SR 11» технически соответствует параметрам эксплуатации, предусмотренным в проекте. Замену «Виброфам SD10» на полиуретановый эластомер марки «SYLOMER SR 11» согласовываем, без увеличения стоимости строительства.

С уважением,

Руководитель проектного отдела**Е.С. Белошапкин**