

Исх. № 601-К от 30.06.2026г.

Директору по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
Степанкевичу В.С.

копия
Начальнику ОПС
АО «Коломенский завод»
Губанову П.В.

О согласовании материала для устройства бетонного пола цех М10

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы по договору № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 по титулу «Производство строительно-монтажных работ по объекту цех М-10» на территории АО «Коломенский завод».

В соответствии с рабочей документацией Раздел «Конструкции железобетонные» шифр 107-24/М10-КЖ1, при устройстве бетонных полов предусмотрено применение сухой упрочняющей смеси **MONOPOL Top 200 (корундовый топпинг, серый, расход 4 кг/м²)**.

При этом в проектной документации не указан материал для финишной обработки (силер) поверхности бетонного пола после устройства топпингового покрытия.

В целях обеспечения проектных и эксплуатационных характеристик бетонного пола с упрочненным верхним слоем считаем технически необходимым выполнить финишную обработку поверхности силером после завершения механизированной затирки топпинга.

Применение силера обеспечивает:

1. защиту свежееуложенного и затертого бетонного покрытия от преждевременного испарения влаги;
2. равномерное твердение верхнего упрочненного слоя;
3. снижение пылеобразования поверхности;
4. дополнительное уплотнение поверхностного слоя;
5. повышение стойкости к истиранию;
6. снижение водопоглощения и проницаемости для масел, ГСМ и технологических загрязнений;
7. защиту поверхности в начальный период твердения до набора бетоном требуемой прочности.

В связи с вышеизложенным просим согласовать применение материала:

Monopol Sealer 2E — двухкомпонентного эпоксидного силера для обработки бетонных полов с упрочняющим слоем MONOPOL Top 200, расход пропитки составляет 0,1 л на 1 кв.м., нанесение в 1 слой.

Применение Monopol Sealer 2E не изменяет конструктивное решение пола, предусмотренное проектом, и соответствует назначению производственного помещения.

С уважением,

Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Липатов В.Е.