

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 Тел.: (495) 915-24-71
Факс: (495) 915-24-71 e-mail: kikgeo.fin@gmail.com

Исх. № 605-К от 03.07.2026г.

Директору по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
Степанкевичу В.С.

копия

Начальнику ОПС
АО «Коломенский завод»
Губанову П.В.

О согласовании корректировки
проектного решения крепления
стоек Ст-1 осей 6-9/Ж-К цеха М10

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы по договору № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 по титулу «Производство строительно-монтажных работ по объекту цех М-10» на территории АО «Коломенский завод».

В процессе производства строительно-монтажных работ, в целях оптимизации сроков и стоимости работ, предлагаем скорректировать проектное решение способа крепления Стойки Ст-1 в осях 6-9/Ж-К.

Проектной документацией 06-281.01.000АС предусмотрена установка стоек СТ-1 на отдельно стоящие железобетонные фундаменты с анкерными элементами, толщиной 400мм.

Просим рассмотреть возможность согласования крепления стоек СТ-1 к армированному железобетонному полу толщиной 300мм (по проекту Конструкции железобетонные шифр 10-7-24/М10КЖ1), посредством химических анкеров с установкой шпилек и опорных плит стоек взамен устройства отдельных фундаментов.

Крепление предполагается выполнить с применением химических анкеров, обеспечивающих требуемую несущую способность, с подбором типа анкера, диаметра шпилек и глубины анкерки по результатам расчета и в соответствии с рекомендациями производителя.

Приложение:

1. Схема устройства крепления стойки СТ-1 в осях 6-9/Ж-К – 1л.

С уважением,

Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Липатов В.Е.

Коломенский завод, АО	
Кол-во листов	Вх.17620-1С
1	от 06.07.2026

Стойка Ст - 1

1 гайка, 1 шайба
на каждый анкер

Лист
16x320


0.000
Залитый
пол

Фунд. болт
M16x250

Способ крепления
на хим. анкер

250

300



Залитые полы принять по проекту 107-24/M10-ЮЖ1

Составлено на основании чертежей
06-281.01.000.АС М-10 (4 проект)

Заказчик: АО "Колонский завод"

Объект: "Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М10" на территории
АО "Колонский завод", расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул.
Партизан, д.2

Помещение для установки наливных полов
STARWELD

Листов
1

Согласование о применении хим. анкеров под СТ-1 в
оснх 6-9/Ж-К

000 "ШеллРокк"