

Исх. № 606-К от 07.07.2026г.

Директору по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
Степанкевичу В.С.

копия
Начальнику ОПС
АО «Коломенский завод»
Губанову П.В.

*О согласовании материала финишного покрытия
для устройства бетонного пола цех М10*

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы по договору № 6-КЗ-КИКГС от 24.04.2026 по титулу «Производство строительно-монтажных работ по объекту цех М-10» на территории АО «Коломенский завод».

Письмом АО «Коломенский завод» №501/1586 от 01.07.2026г. было согласовано применение сухой смеси для упрочнения поверхности свежесуложенных (новых) промышленных бетонных полов марки Sikafloor SynTop-450 (MasterTop 450).

При этом, в проектной документации, а также в договорных ведомостях объемов работ и материалов, не указан материал для финишной обработки (запечатывающий лак) поверхности бетонного пола после устройства топпингового покрытия.

В целях обеспечения проектных и эксплуатационных характеристик бетонного пола с упрочненным верхним слоем считаем технически необходимым выполнить финишную обработку поверхности после завершения механизированной затирки топпинга.

Применение материала обеспечивает:

1. защиту свежесуложенного и затертого бетонного покрытия от преждевременного испарения влаги;
2. равномерное твердение верхнего упрочненного слоя;
3. снижение пылеобразования поверхности;
4. дополнительное уплотнение поверхностного слоя;
5. повышение стойкости к истиранию;
6. снижение водопоглощения и проницаемости для масел, ГСМ и технологических загрязнений;
7. защиту поверхности в начальный период твердения до набора бетоном требуемой прочности.

В связи с вышеизложенным просим согласовать применение материала:

Sikafloor (MasterTop) CC 721 (RU) - запечатывающий лак для бетона, в том числе топпингового пола, расход зависит от структуры и пористости поверхности и составляет максимально 1 кг на 5 – 10 м².

Применение **Sikafloor (MasterTop) CC 721** не изменяет конструктивное решение пола, предусмотренное проектом, и соответствует назначению производственного помещения.

С уважением,

Руководитель проекта
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Липатов В.Е.