

Исх. № 76 от 15.08.2023

[СМР
АО «Метровагонмаш»]

Генеральному директору
ООО «КиКГеострой»
Кесслеру Ю.Ф.

Уважаемый Юрий Францевич!

По итогам проверки объектов АО «Метровагонмаш», проведенной силами ООО «Проминжиниринг» 14.08.2023 года, направляю Акт проверки строительно-монтажных работ и Перечень выявленных нарушений требований охраны труда.

Приложения:

- 1. Акт проверки техническим заказчиком выполнения строительно-монтажных работ;*
- 2. Перечень выявленных нарушений требований охраны труда.*

Заместитель генерального директора



А.И. Султанбеков

Исп. Германова Ю.Ю.
8 (985) 697-43-42

Акт проверки

техническим заказчиком выполнения строительно-монтажных работ на объекте:

м/д пути от цеха №417

АО «Метровагонмаш»

"14" августа 2023 г.

Комиссия в составе (должность, наименование организации, Ф.И.О.):

1. Ведущий инженер технического надзора ООО «Проминжиниринг» Дураев В.Ю.
2. Специалист по охране труда ООО «Проминжиниринг» Макарова Т.В.
3. Начальник участка ООО «Кикгострой» Теревизинов А.П.

Провела проверку хода выполнения строительно-монтажных работ
Организацией ООО «Кикгострой»

По состоянию на 14 августа 2023 года выполняются следующие работы:
Устройство канализации НВК-3, демонтаж
кровли корпуса №421.

Замечания по выполненным видам работ:

- 1) Отсутствует РД со сметой. Выполнение работ
- 2) Отсутствует согласованный ППР на демонтаж цеха №121
- 3) Отсутствует акт-допуска на производство работ с подрядчиком
- 4) Отсутствует сигнальное ограждение места работ автомобильного края и трассы.

Подписи: / Дураев В.Ю.

/ Макарова Т.В.

/ Теревизинов А.П.

№№	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда
1.	Предоставить следующие приказы - «О создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда» - Об организации работы по охране труда (о возложении функций по охране труда на руководителей и специалистов Общества) - «Об организации обучения по оказанию первой помощи пострадавшим в Обществе» - «Об организации и проведению обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты в Обществе» - «О назначении лица, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений» - «Об организации порядка присвоения группы I по электробезопасности работникам, относящихся к неэлектротехническому персоналу» - «О назначении лица, ответственного за электрохозяйство» - «О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях Общества». (Статья 225 ТК РФ; Постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464; Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 г.; Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок
2.	Предоставить аттестации на ответственных лиц по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности. А также протоколы проверки знаний по охране труда. (п.п. 43-79 Постановления Правительства от 24.12.2021 № 2464
3.	Предоставить: допуск к работе (аттестацию) машиниста автомобильного крана; Вахтенный журнал крановщика (приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26.11.2020 N 461)
4.	Исключить сварочные работы в зоне работы автомобильного крана (СНиП 12-03-2001, п. 9.4 требования безопасности при хранении и применении газовых баллонов.
5.	Оформить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства с Подрядчиками (п. 17 Приказа Минтруда РФ от 11.12.2020 N 883Н)
6.	В местах перепадов по высоте установить ограждения (раздел II. Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) в строительном производстве Приказа Минтруда РФ от 11.12.2020 N 883Н
7	Обеспечить объект первичными средствами пожаротушения (<u>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, раздел XIX</u>
8.	В местах перехода через траншеи, ямы, канавы должны быть установлены переходные мостки шириной не менее 1 м, огражденные с обеих сторон перилами высотой не менее 1,1 м, со сплошной обшивкой внизу на высоту 0,15 м и с дополнительной ограждающей планкой на высоте 0,5 м от настила.
9.	На строительной площадке все сотрудники должны быть в спецодежде, спецобуви (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477)