



**ОВИСТ**  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ  
« О В И С Т »**

**Руководителю проекта  
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»  
К.А.Шевчуку**

111524, г. Москва, ул. Электродная, д.10  
Тел.: (495) 672-70-61, 672-70-21, 672-70-09  
http://www.ovist.ru, e-mail: info@ovist.ru  
ОКПО 18106319, ОГРН 1027700540328  
ИНН/КПП 7720018815 / 772001001  
р/с № 40702810538000192050  
в ПАО «Сбербанк» г. Москва  
к/с №30101810400000000225,  
БИК 044525225

На № 13.11.2024 № 240  
290-К от 11.11.2024г

**Уважаемый Кирилл Алексеевич!**

В соответствии с Заданием на проектирование на реконструкцию цеха №8 предполагалось одновременное подключение не менее 31 потребителя сжатого воздуха, в результате окончательно разработанной схемы, принятой по итогам многочисленных предложений и замечаний Заказчика, в составе проекта реализовано 90 точек подключения (2х45), с разным количеством потребителей на присоединениях.

Состав одновременно работающих потребителей на каждом присоединении, с точки зрения технологического цикла, заданием на проектирование и исходными данными определен не был. Версии тома ВС неоднократно направлялись в адрес Заказчика, с последующим представлением предложений и замечаний Заказчика, в результате итоговая версия, согласованная Заказчиком, с применением на групповых ответвлениях трубы ф20

Обращаю Ваше внимание, что письмом Исх.№ 275-К от 25.10.2024 г. Ваша организация направила запрос на корректировку тома, с указанием новых требований к системе, не соответствующих Заданию на проектирование. Вариант с увеличенным сечением трубы на групповом ответвлении по оси АЗ был проработан в рабочем порядке в связи с выяснившейся возможностью одновременного использования нескольких присоединений данного ответвления в рамках технологического цикла. Заказчиком был дополнительно указан расчетных расход на данное ответвление, для которого был сделан проверочный расчет.

Претензии о некорректно разработанной документации ООО НПП «ОВИСТ» не принимает.

Руководитель службы  
управления проектами  
ООО НПП «ОВИСТ»

П.А.Кистенев