

Исх № 118-08 от 23.08.2023г.

Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

КОПИЯ
Главному энергетiku
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Белоус С.Н.

По вопросу проектирования электропитания трансбордера ц.8

Уважаемый Ярослав Игоревич

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет корректировку узлов рабочей документации в связи с дополнительной установкой трансбордера цеха №8 в сборочном пролете.

В соответствии с техническим заданием электроснабжение установки осуществляется по гибкому токопроводу, в связи с чем, в рамках скорректированной документации, предусматривается подвод кабеля к устанавливаемому пульту управления вблизи трансбордера.

По итогам совещания от 22.08.23 определено, что размещение токопровода выше поверхности пола может привести к нарушениям технологического процесса.

В связи с этим просим Вас указать требуемые размеры бетонного лотка для размещения ниже уровня пола комплектно поставляемого с трансбордером гибкого токопровода. В составе ранее переданных чертежей по конструкции трансбордера данные материалы отсутствуют.

С уважением,

Руководитель проекта



Липатов В.Е.