

Исх № 094-К от 08.12.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Директору по стройконтролю

ООО «Проминжиниринг»

Германова Ю.Ю.

О согласовании сэндвич панелей 130-23-АС4 цех 8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, кап

Для выполнения работ по устройству помещения компрессорной согласно раздела 130-23-АС4 рабочей документации просим согласовать применение трехслойных стеновых сэндвич панелей вместо запланированных проектом кровельных в качестве плит покрытия.

Устраиваемое помещение располагается внутри здания цеха №8, не будет подвергаться снеговым нагрузкам, а крыша здания не предназначена для эксплуатации. Замена данных элементов позволит значительно сократить сроки изготовления и поставки материалов, упростит работы по устройству отверстий для прохождения коммуникаций в крыше возводимого здания.

Со стороны Авторского надзора по данному вопросу получен положительный ответ при условии исключения возможности возникновения на устанавливаемых панелях нагрузок, превышающих допустимые.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.