

Исх. №110-К от 25.01.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

О замене вентиляционных установок цех 8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капита

Разделом рабочей документации 130-23-ОВ2 Цех №8. Отопление и вентиляция предусмотрена замена шести вентиляционных установок П1, П2, П3, П4, П5, П6. В процессе производства работ со стороны эксплуатации поступило требование сохранить две из шести установок, а новые установить вместо проектных мест рядом.

Просим согласовать озвученное решение о переносе мест монтажа вентиляционных установок П1 и П2 рядом с существующими. Обращаем Ваше внимание, что данное решение повлечёт за собой выполнение дополнительных работ по устройству двух отверстий ф1500 в осях 2-3 и 31-32, и двух отверстий размером 850х850 в осях 3-4 и 30-31 для подключения установок и вывода в цех 8.

В связи с тем, что в разделах рабочей документации 130-23-УА2, 130-23-ОВ2 не показано место расположения шкафов управления вентиляционными установками П1-П6. Для удобства эксплуатации прошу Вас согласовать расположения шкафов управления установками П1-П6 в непосредственной близости от установок П1-П6 в вентиляционной камере цеха №8.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.