

Исх №336-К от 26.03.2025г.

Генеральному директору
ООО «ШЕЛПРОКК»
Е.А. Буселу**Уважаемый Евгений Анатольевич!**

ООО «ШЕЛПРОКК» выполнило работы по ремонту цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ", по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, по договору строительного подряда № MBM/19-07-П от 19.07.2023.

Сообщаем Вам что в ходе эксплуатации оборудования на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4» были выявлены многочисленные неисправности установок, а именно:

1. Компрессорная установка винтовая ДЭН 75 Ш+, заводской номер 13179:
 - на шкиве винтовой пары отсутствуют стопорные болты, из-за чего наблюдается смещение шкива на валу;
 - в зимнее время (при отрицательных температурах) установка не запускается;
 - постоянная индикация следующих ошибок: А:2816, Е:0821, А:2826, Е:0010, Е:0129, А:0129.
2. Компрессорная установка винтовая ДЭН 75 Ш+, заводской номер 13178:
 - в зимнее время (при отрицательных температурах) установка не запускается;
 - постоянная индикация следующих ошибок: А:2816, Е:0821, А:0085, А:4819, Е:0080, А:2826, Е:0010.

Также, на осушителе воздуха адсорбционном ОВА-0870, заводской номер 3080, выявлена неисправность магистрального фильтра (трещина в корпусе).

На основании вышеизложенного, прошу в кратчайшие сроки направить специалиста для устранения выявленных неисправностей в рамках гарантийных обязательств по договору строительного подряда № MBM/19-07-П от 19.07.2023.

Генеральный директор



Кесслер Ю.Ф.