



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ **«ТЕРМОСТАТ»**

ИНН 5050122606 / КПП 5050101001; ОГРН 1155050007122; Юридический адрес
141151, Московская обл, г.о. Лосино-Петровский, г. Лосино-Петровский, ул.
Пушкина, д. 15, кв. 18.

Исх. № 01 от 12.01.2024г.

Руководителю проектного офиса
ООО "ШЕЛПРОКК"
Липатову В.Е.

Уважаемый Владислав Евгеньевич!

При анализе и сопоставлении характеристик указанного в спецификации проекта оборудования и материалов нашими техническими специалистами были сделаны следующие заключение, что монтаж шаровых кранов LD КШ. Ц. Ф.100.025 на фланцы 100-16-01-1-В-ст.12×18н10т-db-110 UJCN 33259-15 невозможен. В связи с этим просим Вас согласовать замену вышеуказанных кранов на LD КШ. Ц. Ф.100.016 "под задвижку" L=230 П/П Ру-10 Ду-100.

Так же в связи с действием санкций и отсутствием на территории РФ лубриката Nordberg NP8414 9.8 атм. 1/2M, просим согласовать замену на фильтр-регулятор с индикатором давления 1/2" ЭВРИКА ER-AFR804 без ухудшения эксплуатационных характеристик

Для обеспечения необходимого температурного, влажностного и воздухообменного режимов, а так же выполнения сроков поставки оборудования просим вас пересогласовать нестандартную вентиляционную решетку фасадную РЖН, 1500x2000 мм на стандартную вентиляционную решетку 1500x1000 мм крашенную в количестве 2шт.

Генеральный директор
ООО «ТЕРМОСТАТ»

/Куликов В.В./