

**От:** Александр Гусенков <avgusenkov@mail.ru>  
**Отправлено:** 26 января 2024 г. 12:55  
**Кому:** korshakov; info; Кирилл Алексеевич  
**Тема:** Важно! Письмо об изменении в проекте параметров уже купленного оборудования от Инжсолюшн  
**Вложения:** 22.01.26 Письмо по изменению вентиляторов В1-В4 ОБ2.pdf; Выкопировка из последней версии РД.png; Выкопировка из РД по договору.png; КП 1381-14 ИНЖСОЛЮШН (Цех № 8, г.Мытищи, ул.Колонцова, 4, 130-23-ОБ2).xls; КП 1383-14 ИНЖСОЛЮШН (Цех № 8, г.Мытищи, ул.Колонцова, 4, 130-23-ОБ2).xls

Добрый день, Коллеги, всплыла серьезная проблема.

Делая задание на отверстия в кровле под установку крышных вытяжных вентиляторов в цеху, я обнаружил, что в последней присланной версии РД проектировщики значительно увеличили параметры вытяжных систем В1-В4.

Вентиляторы эти уже завезены нами на объект для монтажа.

Выкинуть их и купить новые мы не можем.

Прошу Вас срочно связаться с проектировщиками, получить у них разъяснения о причинах.

Важно также, что проектировщики изменив параметры не изменили ни марок оборудования, ни потребляемых мощностей.

Считаю необходимым вернуть проектные решения в соответствие с закупленным оборудованием, в случае необходимости удаления дополнительного кол-во воздуха решить это путем добавления вентсистем, а не изменения уже закупленных.

Прилагаю техданные на закупленные приточные и вытяжные системы, которые были согласованы с техническим заказчиком перед закупкой.

По этой причине задание на узлы прохода кровли в цеху для вытяжных вентиляторов В1-В4 будет выдано после решения вышеуказанного вопроса.

--

Александр Гусенков  
ООО «Инжсолюшн»  
8-916-555-18-03  
8-916-013-53-96