

Исх. № 289-К от 07.11.2024г.

Генеральному директору
ООО «ШЕЛПРОКК»
Буселу Е.А.

О перекладке подводящих коммуникаций

Уважаемый Евгений Анатольевич!

При эксплуатации системы подачи воздуха в цехе № 8 по оси АЗ выявлено, что при одновременной работе двух и более шлифмашин, давление в линии падает до двух атмосфер, что останавливает работу производства (проектом предусмотрено 4 врезки по 2 точки отбора воздуха). Давление в магистральной линии после компрессора при этом не снижается.

В рамках гарантийных обязательств по договору № МВМ/19-07-П от 19.07.2023 на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт» просим произвести работы по перекладке подводящих коммуникаций с заменой текущего диаметра 20 мм на диаметр, обеспечивающий одновременную бесперебойную работу оборудования (4 шт. по оси АЗ), предусмотренных разделом 123-23 ВС).

Генеральный директор



Кessler Ю.Ф.