



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

**Генеральному директору
ООО «ЭлектроЭнергетика»
А.В. Воденникову**

Исх. № 22 от 08.11.2023

Уважаемый Андрей Владимирович!

Между нашими организациями заключен договор строительного субподряда от 04.08.2023 № MBM/03-07-СПЗ (далее – Договор), в соответствии с которым ООО «ЭлектроЭнергетика» (далее – Субподрядчик) взяло на себя обязательство перед ООО «ШЕЛЛРОКК» (далее – Подрядчик) по выполнению комплекса строительно-монтажных работ.

Согласно положениям п. 6.21 Договора Субподрядчик обязан обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране зеленых насаждений и земли, а также самостоятельно нести полную ответственность за нарушение указанных требований.

В соответствии с п. 6.8 Договора Подрядчик имеет право осуществлять контроль соблюдения правил охраны труда и культуры производства, санитарно-эпидемиологических, экологических норм, правил складирования и хранения материалов и оборудования, норм пожарной безопасности и др. При этом на основании п. 6.9 Договора Подрядчик вправе давать предписания и замечания по исполнению Субподрядчиком нормативных актов, действующих в Российской Федерации, касающихся пожарной безопасности, техники безопасности, экологической безопасности при выполнении работ и т.д.

Руководствуясь вышеперечисленными положениями Договора, 13.10.2023 года ответственным специалистом Подрядчика была проведена проверка соблюдения Субподрядчиком нормативно-правовых актов Российской Федерации в области охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, в ходе которой были выявлены нарушения, отраженные Подрядчиком в предписании от 13.10.2023 года № 02-ОТ со сроком устранения до 31.10.2023 года. На текущий момент времени выявленные в ходе проверки нарушения Субподрядчиком не устранены.



ООО «ШЕЛПРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

В случае неисполнения предусмотренных Договором обязательств Субподрядчика по обеспечению безопасного производства работ Подрядчик вправе взыскать с него штрафные санкции в соответствии с Приложением № 12 к Договору.

Ввиду отсутствия должной реакции должностных лиц Подрядчика на выявленные в ходе проверки нарушения, в порядке, предусмотренном п. 10.6 Договора, направляем в Ваш адрес Акт о нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности (далее – Акт).

Указанный Акт надлежит подписать уполномоченным представителем Субподрядчика. Обращаем Ваше внимание, что в случае уклонения Субподрядчика от подписания Акта, Акт подписывается Подрядчиком с отметкой об отказе Субподрядчика от подписания Акта.

Сумма штрафа, предъявленная к оплате Субподрядчику, в соответствии с Актом, подлежит оплате Подрядчику на банковские реквизиты, указанные в Договоре, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения настоящего требования (п. 10.18 Договора).

Дополнительно обращаем Ваше внимание, что помимо вышеназванного в адрес Субподрядчика выставлено предписание от 30.10.2023 года № 03-ОТ со сроком устранения до 23.11.2023 года. Во избежание наложения Подрядчиком штрафных санкций за **повторное** нарушение требований, предусмотренных Приложением № 12 к Договору, настоятельно рекомендуем устранить указанные нарушения в срок, предусмотренный предписанием.

Приложение:

1. Копия предписания от 13.10.2023 № 02-ОТ на 2 л. в 1 экз.;
2. Копия предписания от 30.10.2023 № 03-ОТ на 2 л. в 1 экз.;
3. Акт о выявленных нарушениях от 08.11.2023 № 02-ОТ на 4 л. в 1 экз.

Генеральный директор



Бусел Е.А.

ПРЕДПИСАНИЕ
специалиста по охране труда
ООО «ШЕЛПРОКК»
(наименование организации)

“ 13 ” октября 2023 г.

№ 02-ОТ

Кому зам. ген. директора Аверина В.В.
(должность, Ф.И.О.)

ООО «Электроэнергетика»

(наименование подразделения организации)

В соответствии со статьей(ями) нормативно-правовыми актами России
в области охраны труда, пожарной, электробезопасности
(наименование нормативного правового акта об охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда	Сроки устранения	Отметки об устранении
1	2	3	4
1	Отсутствует ограждение котлованов, перепадов по высоте	31.10.2023 г.	
2	На месте производства работ имеются поврежденные стропы, которые могут быть использованы при производстве работ		
3	Производство работ в котловане имеет место без наряда-допуска		
4	Отсутствуют СИЗ работников ООО «Электроэнергетика» (в т.ч. у специалиста по охране труда), подрядных организаций		
5	Не обеспечено предотвращение проникновения посторонних лиц на место работ		
6	На территории производства работ имеются открытые люки		
7	К месту производства работ отсутствуют оборудованные безопасные проходы		

8	Отсутствуют (не предъявлены, в т.ч. копии документов): Журнал инструктажа по охране труда на рабочем месте Журнал вводного инструктажа по охране труда Инструкции, программы инструктажа по охране труда Инструкция о мерах пожарной безопасности Обучение работников по охране труда, оказанию первой помощи, применению СИЗ Журнал учета электроинструмента Удостоверения работников о проверке знаний по электробезопасности Карточки учета СИЗ Положение о выдаче СИЗ Положение о СУОТ Карты оценки профессиональных рисков Документ, регламентирующий управление рисками в организации Приказы о назначении ответственных за охрану труда на объекте, в целом по организации Программа стажировки работников	31.10.2023г.	
9	Отсутствуют знаки безопасности: «Опасность поражения электрическим током», «Аптечка», «Огнетушитель», «Ношение СИЗ обязательно», «Прочие опасности» и др. согласно ГОСТ	31.10.2023г.	

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до 31.10.2023г.

письменно (по телефону) 31.10.2023г. догучарский@bk.ru (дата)

Предписание выдал: Г 13.10.2023 Горюхи М.Б.
(подпись, дата) (Ф.И.О., должность)

Предписание получил: ВЧ 13.10.2023 Аверсман А.В.
(подпись, дата) (Ф.И.О., должность)

Контроль устранения нарушений провел: _____
(Ф.И.О., должность)

_____ (подпись, дата)

ПРЕДПИСАНИЕ
специалиста по охране труда
ООО «ШЕЛПРОКК»

(наименование организации)

“ 30 ” октября 20 23 г.

№ 03-ОТ

Кому заместителю генерального директора ООО «Электроэнергетика» Аверкину А.В.

(должность, Ф.И.О.)

(наименование подразделения организации)

В соответствии с нормативно-правовыми актами России в области охраны труда, пожарной, электробезопасности

(наименование нормативного правового акта об охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда	Сроки устранения	Отметки об устранении
1	2	3	4
1	Отсутствует ограждение котлованов, перепадов по высоте	23.11.2023	
2	На месте производства работ имеются поврежденные стропы, которые могут быть использованы при производстве работ		
3	Производство работ в котловане имеет место без наряда-допуска		
4	Отсутствуют СИЗ работников ООО «Электроэнергетика»		
5	Не обеспечено предотвращение проникновения посторонних лиц на место работ		
6	На территории производства работ имеются открытые люки		
7	К месту производства работ отсутствуют оборудованные безопасные проходы		

8	Отсутствуют (не предъявлены, в т.ч. копии документов): Журнал инструктажа по охране труда на рабочем месте Журнал вводного инструктажа по охране труда Инструкции, программы инструктажа по охране труда Инструкция о мерах пожарной безопасности Обучение работников по охране труда, оказанию первой помощи, применению СИЗ Журнал учета электроинструмента Журнал учета и осмотра стропов Журнал учета выдачи нарядов-допусков Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках Удостоверения работников о проверке знаний по электробезопасности Карточки учета СИЗ Положение о выдаче СИЗ Положение о СУОТ Карты оценки профессиональных рисков Документ, регламентирующий управление рисками в организации Приказы о назначении ответственных за охрану труда на объекте, в целом по организации Программа стажировки работников Удостоверение работника, ответственного за организацию работы по охране труда в ООО «Электроэнергетика», дающее право на такую деятельность	23.11.2023	
9	Отсутствуют знаки безопасности: «Опасность поражения электрическим током», «Аптечка», «Огнетушитель», «Ношение СИЗ обязательно», «Прочие опасности» и др. согласно ГОСТ		

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до 23.11.2023

(дата)

письменно (по электронной почте) goryanchik@bk.ru

Предписание выдал: Г 30.10.2023
(подпись, дата)

Горянчик М.Е., специалист по охране
труда
(Ф.И.О., должность)

Предписание получил: В 30.10.2023
(подпись, дата)

В 30.10.2023
(Ф.И.О., должность)

Контроль устранения нарушений провел:

(Ф.И.О., должность,

подпись, дата)

АКТ
о нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и
электробезопасности № 02-ОТ от 08.11.2023 г.

Место совершения нарушения	Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Дата выявления нарушения: 13.10.2023	Время выявления нарушения: 11 часов 10 минут
Наименование Контрагента (Субподрядчика)	ООО «ЭлектроЭнергетика»
Описание работ или услуг	Комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с Договором строительного субподряда от 04.08.2023 № МВМ/03-07-СПЗ

Мною:

Коршунов С.С. — Инженер контроля качества ООО «ШЕЛПРОКК»

указать ФИО

указать место работы: должность, подразделение, организация

В присутствии представителя/ей Контрагента:

указать ФИО

указать место работы: должность, подразделение, организация

Установлены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда	Вид нарушения: первичное/повторное
1	Отсутствует ограждение котлованов, перепадов на высоте	первичное
2	На месте производства работ имеются поврежденные стропы, которые могут быть использованы при производстве работ	первичное
3	Производство работ в котловане имеет место без наряда-допуска	первичное
4	Отсутствуют СИЗ работников ООО «ЭлектроЭнергетика» (в т.ч. у специалиста по охране труда), подрядных организаций	первичное
5	Не обеспечено предотвращение проникновения посторонних лиц на место проведения работ	первичное
6	На территории производства работ имеются открытые люки	первичное
7	К месту производства работ отсутствуют оборудованные безопасные подходы	первичное
8	Отсутствуют (не предъявлены, в т.ч. копии документов): Журнал инструктажа по охране труда на рабочем месте Журнал вводного инструктажа по охране труда Инструкции, программы инструктажа по охране труда Инструкции о мерах пожарной безопасности Обучение работников по охране труда, оказанию первой помощи, применению СИЗ Журнал учета электроинструмента	первичное

	Удостоверения работников о проверке знаний по электробезопасности Карточки учета СИЗ Положение о выдаче СИЗ Положение о СУОТ Карты оценки профессиональных рисков Документ, регламентирующий управление рисками в организации Приказы о назначении ответственных за охрану труда на объекте, в целом по организации Программа стажировки работников	
9	Отсутствуют знаки безопасности: «Опасность поражения электрическим током», «Аптечка», «Огнетушитель», «Ношение СИЗ обязательно», «Прочие опасности» и др. согласно ГОСТ	первичное

Работник пояснил, что нарушение допустил по следующим причинам:

пояснения не представлены

указать причины, по которым допущено нарушение

Установленные нарушения противоречат **нормативно-правовым актам Российской Федерации в области охраны труда, пожарной и электробезопасности.**

В соответствии с Приложением №12 к Договору строительного подряда от 04.08.2023 № MBM/03-07-СПЗ (далее – Договор), размер штрафа за нарушение норм, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда	Вид нарушения: первичное/повторное	Сумма штрафа, руб.	Основание
1	Отсутствует ограждение котлованов, перепадов на высоте	первичное	3 750,00	прочее
2	На месте производства работ имеются поврежденные стропы, которые могут быть использованы при производстве работ	первичное	3 750,00	прочее
3	Производство работ в котловане имеет место без наряда-допуска	первичное	3 750,00	прочее
4	Отсутствуют СИЗ работников ООО «ЭлектроЭнергетика» (в т.ч. у специалиста по охране труда), подрядных организаций	первичное	3 750,00	п.15 Приложения № 12 к Договору
5	Не обеспечено предотвращение проникновения посторонних лиц на место проведения работ	первичное	3 750,00	прочее
6	На территории производства работ имеются открытые люки	первичное	3 750,00	прочее


7	К месту производства работ отсутствуют оборудованные безопасные подходы	первичное	3 750,00	прочее
8	Отсутствуют (не предъявлены, в т.ч. копии документов): Журнал инструктажа по охране труда на рабочем месте Журнал вводного инструктажа по охране труда Инструкции, программы инструктажа по охране труда Инструкции о мерах пожарной безопасности Обучение работников по охране труда, оказанию первой помощи, применению СИЗ Журнал учета электроинструмента Удостоверения работников о проверке знаний по электробезопасности Карточки учета СИЗ Положение о выдаче СИЗ Положение о СУОТ Карты оценки профессиональных рисков Документ, регламентирующий управление рисками в организации Приказы о назначении ответственных за охрану труда на объекте, в целом по организации Программа стажировки работников	первичное	2 250,00	п.21 Приложения № 12 к Договору
9	Отсутствуют знаки безопасности: «Опасность поражения электрическим током», «Аптечка», «Огнетушитель», «Ношение СИЗ обязательно», «Прочие опасности» и др. согласно ГОСТ	первичное	3 750,00	прочее

Итого 32 250 (тридцать две тысячи двести пятьдесят) _____ рублей.
указать сумму цифрами и прописью

Подписывая настоящий акт, лица подтверждают отсутствие замечаний к порядку и условиям составления акта, а также отсутствие возражений относительно формы и содержания акта. Все замечания и возражения стороны высказали и урегулировали до момента составления акта или зафиксировали их в самом акте. Иных замечаний и возражений, за исключением зафиксированных в акте, у сторон нет.

Настоящий Акт является основанием для уплаты штрафа и уведомлением о необходимости уплаты штрафа. В случае не уплаты штрафа, сумма штрафа будет удержана в бесспорном порядке путем уменьшения суммы, подлежащей оплате Контрагенту при проведении расчетов в соответствии с пунктом 10.18 Договора.

Подписи лиц, присутствовавших при составлении акта:

 / Коршунов С.С. 08.11.2023г.

_____ / _____ 08.11.2023г.

АКТ

Об отказе представителя Контрагента от подписания Акта о нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности

№ _____ «___» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили акт о том, что работник

Наименование Контрагента

Фамилия, имя, отчество

отказался от подписи в Акте о нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности № 02-ОТ от «___» _____ 20__ г.

Подписи составивших акт:

_____ Должность	_____ Подпись	_____ Инициалы фамилия	_____ Дата
_____ Должность	_____ Подпись	_____ Инициалы фамилия	_____ Дата
_____ Должность	_____ Подпись	_____ Инициалы фамилия	_____ Дата