



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

**Генеральному директору
ООО «ЭлектроЭнергетика»
А.В. Воденникову**

Исх. № 53 от 16.04.2024

Уважаемый Андрей Владимирович!

Между нашими организациями заключен договор строительного субподряда от 04.09.2023 № MBM/19-07-СПЗ (далее – Договор), в соответствии с которым ООО «ЭлектроЭнергетика» (далее – Субподрядчик) взяло на себя обязательство перед ООО «ШЕЛЛРОКК» (далее – Подрядчик) по выполнению комплекса строительно-монтажных работ.

Согласно положениям п. 6.22 Договора Субподрядчик обязан обеспечить ведение и безопасное производство работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

В соответствии с п. 6.8 Договора Подрядчик имеет право осуществлять контроль соблюдения правил охраны труда и культуры производства, санитарно-эпидемиологических, экологических норм, правил складирования и хранения материалов и оборудования, норм пожарной безопасности и др. При этом на основании п. 6.9 Договора Подрядчик вправе давать предписания и замечания по исполнению Субподрядчиком нормативных актов, действующих в Российской Федерации, касающихся пожарной безопасности, техники безопасности, экологической безопасности при выполнении работ и т.д.

Руководствуясь вышеперечисленными положениями Договора, 28.03.2024 года ответственным специалистом Подрядчика была проведена проверка соблюдения Субподрядчиком нормативно-правовых актов Российской Федерации в области охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности, в ходе которой были выявлены нарушения, отраженные Подрядчиком в предписании от 28.03.2024 года № 10-ОТ со сроком устранения до 29.03.2024 года.

В случае неисполнения предусмотренных Договором обязательств Субподрядчика по обеспечению безопасного производства работ Подрядчик вправе взыскать с него штрафные санкции в соответствии с Приложением № 12 к Договору.



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

На основании изложенного, в порядке, предусмотренном п. 10.6 Договора, направляем в Ваш адрес Акт о нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности (далее – Акт).

Указанный Акт надлежит подписать уполномоченным представителем Субподрядчика. Обращаем Ваше внимание, что в случае уклонения Субподрядчика от подписания Акта, Акт подписывается Подрядчиком с отметкой об отказе Субподрядчика от подписания Акта.

Сумма штрафа, предъявленная к оплате Субподрядчику, в соответствии с Актом, подлежит оплате Подрядчику на банковские реквизиты, указанные в Договоре, в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения настоящего требования (п. 10.18 Договора).

Приложение:

1. Копия предписания от 28.03.2024 № 10-ОТ на 2 л. в 1 экз.;
2. Акт о выявленных нарушениях от 16.04.2024 № 04-ОТ на 3 л. в 1 экз.

Генеральный директор



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes.

Бусел Е.А.

ПРЕДПИСАНИЕ
специалиста по охране труда
ООО «ШЕЛПРОКК»

(наименование организации)

“ 28 ” марта 20 24 г.

№ 10-ОТ

Кому: заместителю генерального директора ООО «Электроэнергетика» Аверкину А.В.
(должность, Ф.И.О.)

(наименование подразделения организации)

В соответствии с п. 12 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», п. 25, 7, 76 Приказа Минтруда РФ от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», ст. 214 ТК РФ.

(наименование нормативного правового акта об охране труда)

предлагаю устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда	Сроки устранения	Отметки об устранении
1	2	3	4
1	Работник не использует СИЗ (страховочную привязь при работе на высоте) – Головченко Юрий Витальевич	Незамедлительно	Устранено 28.03.24
2	Отсутствует (не предъявлено) удостоверение работника на право работ на высоте	29.03.2024	Устранено 29.03.24
3	Отсутствует (не предъявлен) наряд-допуск на производство работ на высоте	29.03.2024	Взят 04.04.24
4	Отсутствует ограждение (не сигнальное) в месте производства работ на высоте	29.03.2024	Устранено 01.04.24
5	Не обеспечен безопасный доступ работника к рабочему месту	29.03.2024	Обеспечен 01.04.24

Фотоматериалы прилагаются. О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до 30.03.2024

(дата)

письменно (по электронной почте) goryanchik@bk.ru

Предписание выдал:

(подпись, дата)

Горянчик М.Е., специалист по охране
труда

(Ф.И.О., должность)

Предписание получил:

(подпись, дата)

(Ф.И.О., должность)

Контроль устранения нарушений провел:

(Ф.И.О., должность,

подпись, дата)



АКТ
о нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и
электробезопасности № 04-ОТ от 16.04.2024 г.

Место совершения нарушения	Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4
Дата выявления нарушения: 28.03.2024	Время выявления нарушения: 15 часов 20 минут
Наименование Контрагента (Субподрядчика)	ООО «ЭлектроЭнергетика»
Описание работ или услуг	Комплекс строительно-монтажных работ в соответствии с Договором строительного субподряда от 04.09.2023 № MBM/19-07-СПЗ

Мною:

Коршунов С.С. — Инженер контроля качества ООО «ШЕЛПРОКК»
 _____ — _____
 _____ — _____
 _____ — _____

указать ФИО

указать место работы: должность, подразделение, организация

В присутствии представителя/ей Контрагента:
 Аверкин А.В. — Заместитель главного инженера
 _____ — ООО «ЭлектроЭнергетика»
 _____ — _____
 _____ — _____

указать ФИО

указать место работы: должность, подразделение, организация

Установлены следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда	Вид нарушения: первичное/повторное
1	Работник не использует СИЗ (страховочную привязь при работе на высоте) – Головченко Юрий Витальевич	первичное
2	Отсутствует (не предъявлено) удостоверение работника на право работ на высоте	первичное
3	Отсутствует (не предъявлен) наряд-допуск на производство работ на высоте	первичное
4	Отсутствует ограждение (не сигнальное) в месте производства работ на высоте	первичное
5	Не обеспечен безопасный доступ работника к рабочему месту	первичное

Работник пояснил, что нарушение допустил по следующим причинам:

пояснения не представлены

указать причины, по которым допущено нарушение

Установленные нарушения противоречат п.12 Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 №766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами», п.25, 7, 76 Приказа Минтруда РФ от 16.11.2020 №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте», ст. 214 ТК РФ.

В соответствии с Приложением №12 к Договору строительного подряда от 04.09.2023 № МВМ/19-07-СПЗ (далее – Договор), размер штрафа за нарушение норм, предусмотренных действующим законодательством РФ, составляет:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений требований охраны труда	Вид нарушения: первичное/повторное	Сумма штрафа, руб.	Основание
1	Работник не использует СИЗ (страховочную привязь при работе на высоте) – Головченко Юрий Витальевич	Первичное	3 750,00	п.3 Приложения 12
2	Отсутствует (не предъявлено) удостоверение работника на право работ на высоте	Первичное	2 250,00	п.21 Приложения 12
3	Отсутствует (не предъявлен) наряд-допуск на производство работ на высоте	Первичное	15 000,00	п.2 Приложения 12
4	Отсутствует ограждение (не сигнальное) в месте производства работ на высоте	Первичное	3 750,00	прочее
5	Не обеспечен безопасный доступ работника к рабочему месту	Первичное	3 750,00	прочее

Итого 28 500 (двадцать восемь тысяч пятьсот)


рублей.

указать сумму цифрами и прописью

Подписывая настоящий акт, лица подтверждают отсутствие замечаний к порядку и условиям составления акта, а также отсутствие возражений относительно формы и содержания акта. Все замечания и возражения стороны высказали и урегулировали до момента составления акта или зафиксировали их в самом акте. Иных замечаний и возражений, за исключением зафиксированных в акте, у сторон нет.

Настоящий Акт является основанием для уплаты штрафа и уведомлением о необходимости уплаты штрафа. В случае не уплаты штрафа, сумма штрафа будет удержана в бесспорном порядке путем уменьшения суммы, подлежащей оплате Контрагенту при проведении расчетов в соответствии с пунктом 10.18 Договора.

Подписи лиц, присутствовавших при составлении акта:

 Кориунов С.С., инженер контроля качества
ООО «ШЕЛПРОКК», 16.04.2024

Аверкин А.В., заместитель главного инженера
ООО «ЭлектроЭнергетика», 16.04.2024

указать подпись, ФИО, дату

АКТ
Об отказе представителя Контрагента от подписания
Акта о нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и
электробезопасности

№ 04-ОТ от «16» апреля 20 24 г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили акт о том, что работник

Наименование Контрагента

Фамилия, имя, отчество

отказался от подписи в Акте о нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и электробезопасности № 04-ОТ от «16» апреля 2024 г.

Подписи составивших акт:

_____	_____	_____	_____
Должность	Подпись	Инициалы фамилия	Дата
_____	_____	_____	_____
Должность	Подпись	Инициалы фамилия	Дата
_____	_____	_____	_____
Должность	Подпись	Инициалы фамилия	Дата