



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

Директору
ООО «Воротные системы»
С.Д. Папазову

Исх. №105 от 13.02.2025

Уважаемый Сергей Дмитриевич!

ООО «Воротные системы» осуществило поставку и монтаж Секционных ворот в количестве 7 (семи) комплектов по договору № 04 от 05.02.2024г., УПД № 99 от 10.04.2024, на объекте, находящемся по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, д.4, территория АО «МЕТРОВАГОНМАШ», цех № 8.

В ходе эксплуатации секционных ворот серии ISD01 под номером (заказа) MSVB – 011199K1 произошел обрыв правого троса, в следствии чего ворота сместили горизонтальное положение относительно направляющих, и произошел зацеп об амортизатор в верхнем положении (открытии) ворот. На данный момент ворота находятся в нерабочем состоянии, что затрудняет работу действующего предприятия.

В соответствии с п. 6.1 договора № 04 от 05.02.2024г. Подрядчик несет ответственность за качество поставленного Изделия и выполненных работ в течение 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания Товарных накладных и Актов выполненных работ (или УПД).

Прошу направить бригаду для устранения неисправностей.

Приложения:

1. Фото неисправности
2. Паспорт

Генеральный директор



Бусел Е.А.



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

Приложение № 1 к письму № №105 от 13.02.2025



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

Сведения о продукции

Промышленные секционные ворота серии ISD01 номер заказа MSVB-011199K1

Технические характеристики

№	Характеристика	Единица измерения	ISD01
1	Сопротивление теплопередаче полотна*	м ² ·°С/Вт, класс	1,13 (A)
2	Звукоизоляция	дБ, класс	24 (A)
3	Сопротивление ветровой нагрузке	Па, класс	460 (B)
4	Безотказность**	Количество циклов «откр./закр.»	Ворот – не менее 120 000, торсионного механизма – не менее 25 000 (по умолчанию)
5	Усилие ручного открывания и закрывания	Н	Не более 260
6	Предел водонепроницаемости при перепаде давления	Па	250
7	Объемная воздухопроницаемость	м ³ /м ² ·ч	4,9
8	Вес полотна ворот***	кг/м ²	13,5

* Значение зависит от размера ворот, указано для ворот размером 3 500 x 3 000 мм.

** Минимальное количество циклов, при котором предприятие-изготовитель гарантирует отсутствие необходимости в замене какой-либо детали.

*** Точное значение зависит от типоразмера панелей, используемых в конструкции ворот.

Комплект поставки*

После получения изделия необходимо его распаковать и осмотреть. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

№	Наименование	Количество
1	<u>Секционные ворота</u>	<u>1 комплект</u>
2		
3		
4		
5		

* Заполняется продавцом.

Свидетельство о приемке

Промышленные секционные ворота, номер заказа MSVB-011199K1 соответствуют требованиям конструкторской и нормативной документации. Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

Дата производства изделия «07» февраля 2024 г. М. П.

Изделие произведено в соответствии с ГОСТ 31174-2017.

Свидетельство о монтаже

Промышленные секционные ворота, номер заказа MSVB-011199K1, смонтированы в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признаны годными к эксплуатации.

ООО «Ворота системы» г. Ярославль 8(4852) 60-70-00
(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады Берков Ю.В.

Заказчик ООО «МЕЛАРОК»

Дата монтажа «4» апреля 2024 г.

Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

№	Дата	Выполненная работа	Примечание	Организация / подпись отв. лица

