



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

Генеральному директору
ООО «ЭлектроЭнергетика»
Воденникову А.В.

Исх. №11 от 11.04.2025

*О выявленных недостатках
в рамках гарантийных обязательств
по договорам строительного субподряда*

Уважаемый Андрей Владимирович!

По итогам проведенного 09.04.2025г. осмотра выполненных ООО «ЭлектроЭнергетика» работ по договорам строительного субподряда № МВМ/03-07-СПЗ от 04.08.2023, № МВМ/19-07-СПЗ от 04.09.2024г., направляем перечень выявленных недостатков для их устранения в рамках гарантийных обязательств. Просим направить в наш адрес график устранения согласно направленной ведомости.

1. На поверхности выездных ворот на обкаточные пути произошло отслоение краски, требуется повторная окраска с предварительным грунтованием.



2. Шпальные ящики на участке ПК +050 – ПК 1 требуют досыпки балластным щебнем.




3. Винты на крепежных элементах глухого пересечения не дотянуты, либо подверглись поверхностному натяжению при разнице температур в осенне-зимний период. Требуется провести протяжку всех винтов.



4. Вследствие размыва основания ливневой канализации, лоток просел в горизонтальном положении, на отрезке ливневой канализации около цеха 121. Требуется исправление лотка в ровное относительно всей нитки канализации горизонтальное положение.



5. Асфальтовое покрытие между путями 8 цеха №2 и №3 - образовалась трещина. Требуется ремонт, иначе в ходе эксплуатации дорожного покрытия очаг повреждения будет расти.



6. Газон возле подпорной стены трансбордера погиб в осенне-зимний период. Требуется повторная посадка.



Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'B' shape.

Бусел Е.А.

Коршаков А.А.
+7 915 388-00-42