

[illegible]

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7	
12.		Датчик температуры обратного теплоносителя NTC 10K. Размер монтажной коробки:64x68x35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
13.		Канальный датчик температуры приточного воздуха (NTC 10K)Тпр=+14°С Размер монт. коробки:64x68x35 мм, пост. в комплекте с монт. фланцем	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
14.		Датчик-реле перепада давления на приточном фильтре 30-300 Pa	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
15.		Датчик-реле перепада давления на приточном вентиляторе 50-500 Pa	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
16.		Монтаж шкафа управления (300x560x153) Канал-САУ-WP-3-ТО 06	шт.	1	130-23-УАЗ.CO		
17.		Монтаж шкафа управления (300x560x153) Канал-САУ-F3/6-ТО 06	шт.	2	130-23-УАЗ.CO		
18.							
		Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам в помещениях АБК					
19.		Провод монтажный ПВ3-1,5, сечением 1x1,5 мм2	м.	200	130-23-УАЗ.CO		
20.		Провод монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1x1,5 мм2	м.	200	130-23-УАЗ.CO		
		Прокладка кабелей в гофре по установленным конструкциям в помещениях АБК:					Разделки /Присоединения
21.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-LS сеч. 4x2,5 мм2	м.	20	130-23-УАЗ.CO		4/16
22.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 4x1,5 мм2	м.	2310	130-23-УАЗ.CO		26/104
23.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- FRLS сеч. 4x1,5 мм2	м.	135	130-23-УАЗ.CO		6/24
24.		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- FRLS сеч. 7x2,5 мм2	м.	4920	130-23-УАЗ.CO		86/344
							130-23-УАЗ.BP
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.
							Дата
							Лист
							2

