

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			Основное оборудование									
		1	Пост кнопочный ПКУ 15 – 21.121 – 54 У2 (1хКЕ081/2 (1з+1р) черн. +	ПКУ 15 – 21.121 – 54 У2			шт.	6				
			+ 1хКЕ081/2 (1з+1р) красн. + РГ–19) (цилиндрические кнопки)									
		2	Реле РТ570730 с колодкой РТ7874Р и клипсой РТ28800 Schrack	РТ570730		Schrack	шт.	2				
		3	Коробка клеммная D 9125 88x88x53 IP55/IP65 серая			HENSEL	шт.	19				
		4	DIN–рейка, 35x7,5 мм, длина 1000 мм	DIN–рейка			уп.	3				
		5	Клемма UT 2,5–TWIN – 3044513	UT 2,5–TWIN	3044513	Phoenix Contact	шт.	40				
		6	Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая		91920		м.	200				
		7	Труба гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая		91925		м.	300				
		8	Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм		51320		шт.	400				
		9	Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм		51325		шт.	600				
		10	Настенный датчик температуры наружного воздуха –26С –+20°С	NTC 10K			шт.	1				
		11	Температурное реле	ТР–30 АС230В УХЛ2	4640016935116	МЕАНДР	шт.	1				
		12	Датчик температуры обратного теплоносителя NTC 10K. Размер	NTC 10K			шт.	1				
			монтажной коробки:64x68x35 мм, поставл. в комплекте с монта. фланцем									
		13	Канальный датчик температуры приточного воздуха (NTC 10K)Тпр=+14°С	NTC 10K			шт.	1				
			Размер монта. коробки:64x68x35 мм, постав. в комплекте с монта. фланцем									
				14	Датчик–реле перепада давления на приточном фильтре 30–300 Ра				шт.	1		
				15	Датчик–реле перепада давления на приточном вентиляторе 50–500 Ра				шт.	1		
16	Шкаф управления			Канал–САУ–WP–3–ТО 06		ООО ВЕЗА	шт.	1				
17	Шкаф управления			Канал–САУ–F3/5–3–ТО 06		ООО ВЕЗА	шт.	1				
18	Шкаф управления			Канал–САУ–F3/4–3–ТО 06		ООО ВЕЗА	шт.	5				

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Взам. инв. N	19	Шкаф автоматизации противодымной вентиляции ДУ1	ШКВАЛ-Д-Ф-А(ВД00550П-К31-Р-Х)-II(К31-Р-Х)-II(К31-Р-Х)		000 ВЕЗА	шт.	1		
	Подп. и дата	20	Шкаф автоматизации противодымной вентиляции ПДУ1	ШКВАЛ-Д-Ф-А(ВПД00550П-К31-Р-Х)-II(К31-Р-Х)-II(К31-Р-Х).		000 ВЕЗА	шт.	1		
			Инв.N подл.		Кабельные изделия					
1	Кабель контрольный с медными жилами сеч. 4x1,5 мм2			KBBГнз(A)– LS			м.	1340		
2	Кабель контрольный с медными жилами сеч. 4x1,5 мм2			KBBГнз(A)–FRLS			м.	740		
3	Кабель контрольный с медными жилами сеч. 4x2,5 мм2			KBBГнз(A)–FRLS			м.	910		
4	Кабель силовой сеч. 4x2,5 мм2			BBГнз(A)– LS			м.	1210		
5	Провод монтажный, сечением 1 мм2			ПВЗ–1			м	100		
6	Провод монтажный, сечением 1x1,5 мм2			ПуВнз(A)–LS			м	80		

Изм.

Кол.уч.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

130-23-УА1.С0

Лист
2