


Согласовано			№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов	Примечание			
			1	2	3	4	5	6	7	8			
					Монтажные работы								
			1.		Пост кнопочный ПКУ 15 - 21.121 - 54 У2 (1хКЕ081/2 (1з+1р) черн. + 1хКЕ081/2 (1з+1р) красн. + РG-19) (цилиндрические кнопки)	шт.	6	1 30-23-УА1.CO					
			2.		Реле РТ570220-РТ900009, Schrack + клипса РТ28800+колодка РТ7874Р + модуль RS РТМУО730,	шт	2	130-23-УА1.CO					
			3.		Коробка клеммная D 9125 88x88x53 IP55/IP65 серая	шт	19	130-23-УА1.CO					
			4.		DIN-рейка, 35x7,5 мм, длина 1000 мм	уп.	3	130-23-УА1.CO					
			5.		Клемма UT 2,5-TWIN - 3044513	шт.	40	130-23-УА1.CO					
			6.		Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая 91920	м.	250	130-23-УА1.CO					
			7.		Труба гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая 91920	м.	400	130-23-УА1.CO					
			8.		Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм 51320	шт.	400	130-23-УА1.CO					
Взам. инв. №			9.		Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм 51325	шт.	600	130-23-УА1.CO					
			10.		Настенный датчик NTC 10К температуры наружного воздуха -26С - +20°С	шт.	1	130-23-УА1.CO					
			11.		Температурное реле ТР-30 АС230В УХЛ2 4640016935116 МЕАНДР	шт.	1	130-23-УА1.CO					
Подп. и дата													
									130-23-УА1.ВР				
									Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт				
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
			Разраб.		Елисеева				Здание АБК. Устройства автоматики		Стадия	Лист	Листов
			Пров.		Лемехов						Р	1	3
									Ведомость объемов работ		ООО НПП «ОВИСТ»		
			Н. контр.		Миронова								
			Инв. № подл.										

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8
12.		Датчик температуры обратного теплоносителя NTC 10K. Размер монтажной коробки:64х68х35 мм, поставл. в комплекте с монт. фланцем	шт.	1	130-23-УА1.СО		
13.		Канальный датчик температуры приточного воздуха NTC 10K Тпр=+14°С Размер монт. коробки:64х68х35 мм, пост. в комплекте с монт. фланцем	шт.	1	130-23-УА1.СО		
14.		Датчик-реле перепада давления на приточном фильтре 30-300 Ра	шт.	1	130-23-УА1.СО		
15.		Датчик-реле перепада давления на приточном вентиляторе 50-500 Ра	шт.	1	130-23-УА1.СО		
16		Шкаф управления (300х560х153) Канал-САУ-WP-3-ТО 06. Установка в помещении настенная, 1 м от пола.	шт.	1	130-23-УА1.СО		
17		Шкаф управления (300х560х153) Канал-САУ-F3/4-3-ТО 06. Установка в помещении настенная, 1 м от пола.	шт.	5	130-23-УА1.СО		
18		Шкаф управления (300х560х153) Канал-САУ-F3/5-3-ТО 06. Установка в помещении настенная, 1 м от пола.	шт.	1	130-23-УА1.СО		
19		Шкаф автоматизации противодымной вентиляции ДУ1 ШКВАЛ-Д-Ф-А(ВД00550П-К31-Р-Х)-I(К31-Р-Х)-II(К31-Р-Х Габариты ВхШхГ 800х600х300. В поставку входит комплект кронштейнов крепления корпуса шкафа к стене.	шт.	1	130-23-УА1.СО		
20		Шкаф автоматизации противодымной вентиляции ПДУ1 ШКВАЛ-Д-Ф-А(ВПД00550П-К31-Р-Х)-I(К31-Р-Х)-II(К31-Р-Х). Габариты ВхШхГ 800х600х300. В поставку входит комплект кронштейнов крепления корпуса шкафа к стене.	шт.	1	130-23-УА1.СО		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата

130-23-УА1.ВР

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

1	2	3	4	5	6	7	8
		Прокладка кабелей по установленным конструкциям и лоткам в помещениях АБК					<u>Разделки /Присоединения</u>
26		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-FRLS сеч. 4х1,5 мм2	м.	740	130-23-УА1.CO		18/72
27		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)-FRLS сеч. 4х2,5 мм2	м.	910	130-23-УА1.CO		30/120
28		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 4х1,5 мм2	м.	1130	130-23-УА1.CO		54/216
29		Кабель силовой ВВГнг(А)- LS сеч. 4х2,5 мм2	. м.	830	130-23-УА1.CO		46/184
30		Провод монтажный ПВЗ-1, сечением 1х1 мм2. Внутреннее заземление шкафов.	м.	20	130-23-УА1.CO		
31		Провод монтажный ПуВнг(А)-LS, сечением 1х1,5 мм2. Внутреннее заземление шкафов.	м	20	130-23-УА1.CO		
32		Прокладка кабелей в гофре по установленным конструкциям в помещениях АБК:					
32.1		Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг(А)- LS сеч. 4х1,5 мм2	м.	210	130-23-УА1.CO		24/96
32.2		Кабель силовой ВВГнг(А)- LS сеч. 4х2,5 мм2	м.	380	130-23-УА1.CO		20/80
							Лист
					130-23-УА1.BP		3
		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата