

Инв. № подл.

[illegible]ООО НПП «ОВИСТ»

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1	2	3	4	5	6	7
		Монтаж кабельных конструкций				
2		Монтаж лотка проволочного, ЛП 50-35-3 s-4,0 ГЦ, l=3000 мм, h=35 мм, b=50 мм на высоте 2,8 м	м/шт.	300/100	130-23-ЭМ3, л.2,3	m единицы =0,31 кг
3		Монтаж соединителя безвинтового проволочного лотка СБЛЛ ГЦ	шт.	200		m единицы =0,03 кг
4		Монтаж крюка подвеса проволочного лотка КПЛЛ ГЦ	шт.	400		m единицы =0,03 кг
		Монтаж оборудования и материалов				
5		Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=50 мм на высоте 2,8 м	шт.	30		
6		Монтаж трубы гофрированной ПВХ с протяжкой, d внеш=32 мм на высоте 2,8 м	шт.	320		
7		Монтаж металлорукава РЗ-ЦПнг-LS-32 с протяжкой по стене с отм. +7,000 м до отм. +13,000 м	м	100		
8		Крепление трубы скобами СМД-П 48-50	шт.	30		
9		Крепление трубы и металлорукава скобами СМД-П 38-40	шт.	420		
		Прокат черных металлов				
10		Монтаж трубы водогазопроводной оцинкованная ВГП d50x3 ОЦ, dнаруж=50 мм по стене с отм.	м/кг	20/86,9		m=20x4,347=86,9
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
				Подп.	Дата	
130-23-ЭМ3.ВР						Лист
						2

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

1	2	3	4	5	6	7
		+6,000 м до отм. +9,000 м				
		Монтаж кабельных изделий				
11		Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS-1 ож			130-23-ЭМ3, л.2-3	
11.1		сеч. 5x25 мм ²	м/кг	70/141,5		2 конца, 20 м в трубе, 30 м в ПВХ трубе, 20 м по констр. m=70x2,021=141,5
11.2		сеч. 5x4 мм ²	м/кг	15/8,3		6 концов, по констр. m=15x0,555=8,3
11.3		сеч. 3x6 мм ²	м/кг	350/170,1		10 концов, 100 м в металлорук., 250 м по констр. m=350x0,486=170,1
11.4		сеч. 3x2,5 мм ²	м/кг	210/62		32 конца, 50 м по констр., 160 м в ПВХ трубе m=210x0,295=62
12		Прокладка кабеля КВВГЭнг(А)-LS				
12.1		сеч. 2x1,5 мм ²	м/кг	270/34,1		32 конца, 110 по констр., 160 м в ПВХ трубе m=210x0,250=34,1
		Монтаж электроустановочных изделий				
13		Монтаж коробки ответвительной с разъединителем для шинопровода ШИМА-73 У2033	шт.	1		m единицы =7,97 кг
14		Монтаж коробки клеммной для наружного монтажа 70x70x40 IP55	шт.	15		
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.
			Подп.	Дата		
						Лист
						3

130-23-ЭМ3.ВР

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №