

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9																		
		1	Оборудование																									
		1.1	Компрессор винтовой пр-сть ПЗ.723 м3/мин давление 7 бар	Optima 60		MATTEI	шт.	2	1850	Существующий																		
			Мощность : 75 кВт / 380В/50 Гц																									
			Габаритные размеры: 1245 мм x 2420 мм x 1890 мм																									
		1.2	Осушитель воздуха рефрижераторный производительность 15 м3/мин	MD-150			шт.	2	145	Существующий																		
			Мощность : 2,4 кВт/220В/50Гц																									
			Габаритные размеры: 664 мм x 715 мм x 1027 мм																									
		1.3	Фильтр воздушный				шт.	2		Существующий																		
		1.4	Компрессор винт. (13,5 м3/мин, 8 атм.) в компл. с пакетом зимнего запуска.	ДЭН-75Ш ТВЖ «Плюс»		ЧКЗ	шт.	2	1300																			
			Мощность : 75 кВт / 380В/50 Гц																									
			Габаритные размеры: 1700 мм x 1200 мм x 1580 мм																									
		1.5	Осушитель воздуха адсорбционный 14,5 м3/мин	OBA-0870			шт.	2	605																			
			Мощность : 220В/50Гц																									
			Габаритные размеры: 1175 мм x 640 мм x 2260 мм																									
		1.6	Магистральный сепаратор, пропускная способность 20 м3/мин	СЦ-1200Р			шт.	2	6,3																			
			с автоматическим конденсатоотводчиком																									
	Габаритные размеры: 1175 мм x 640 мм x 2260 мм																											
Взам. инв. N		1.7	Воздухосборник V=0,9 м3; P=1,0 МПа	ВВ-0,9-1,0-УХ/11			шт.	1	225	В наличии																		
			Габаритные размеры: Ф900 мм x 2100 мм																									
Подп. и дата																												
Инв. N подл.																												
																								130-23-ВССО				
																								Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт				
Изм.	Кол.уч.																			Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.																				Бурцев		Бурцев	16.06					
Пров.																				Лемехов		Лемехов	16.06	Воздухоснабжение		Стадия	Лист	Листов
																										Р	1	3
						Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО НПП «ОВИСТ»																				
Н. контр.		Лемехов		Лемехов	16.06																							
ГИП		Зайчиков		Зайчиков	16.06																							

		Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Инв.№	Подл. и дата		Материалы							
			Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали							
		2.1	Труба 20х2,5 – 12Х18Н10Т	ГОСТ 9940-81			м	132		
		2.2	То же 114х3 – 12Х18Н10Т	ГОСТ 9940-81			м	86		
			Отводы							
		2.3	Отвод стальной приварной крутоизогнутый 90° 20х2,5	ГОСТ 17375-01			шт.	94		
		2.4	Отвод стальной приварной крутоизогнутый 90° 114х3,0	ГОСТ 17375-01			шт.	40		
			Фланцы стальные приварные PN 1,0 МПа							
		2.21	Фланец Ст12Х18Н10Т dy=100	ГОСТ 33259-2015			шт.	32		
		2.22	Фланец Ст12Х18Н10Т dy=200	ГОСТ 33259-2015			шт.	4		
		2.23	Фланец Ст12Х18Н10Т dy=20	ГОСТ 33259-2015			шт.	188		
		2.37	Тройник 12Х18Н10Т 20х2,5	ГОСТ 17376-2001			шт.	94		
		2.38	Тройник 12Х18Н10Т 114х3,0	ГОСТ 17376-2001			шт.	7		
		2.37	Переход 12Х18Н10Т 219х4,0 – 114х3,0	ГОСТ 17378-2001			шт.	2		
		без поз.	Металлоконструкции крепления трубопроводов в том числе:				кг.	327		
			профиль 50х50х4 мм				роз.м.	4		
			Хомут МР-НН 3/4"К				шт.	71		
			Хомут МР-НН 4"К				шт.	18		
			Шпилька GST 8-1000				шт.	14		
			Гайка SKM – М8				шт.	89		
			Пластина опорная MGL2-М8				шт.	18		
			FGD 12 М8 дюбель для монтажа резьбовых шпилек				шт.	89		
Инв.№	Подл. и дата									
Инв.№ подл.										
								130-23-BC.CO	Лист	
									3	
		Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			