

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка. Обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия материала	Завод – изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
		Основное оборудование							
1		Пост кнопочный ПКУ 15 – 21.121 – 54 42 (1хКЕ081/2 (1з+1р) черн. + + 1хКЕ081/2 (1з+1р) красн. + РГ–19) (цилиндрические кнопки)	ПКУ 15 – 21.121 – 54 42			шт.	1		
2		Реле РТ570730 с колодкой РТ7874Р и клипсой РТ28800 Schrack	РТ570730		Schrack	шт.	2		
3		Коробка клеммная D 9125 88x88x53 IP55/IP65 серая			HENSEL	шт.	11		
4		DIN–рейка, 35x7,5 мм, длина 1000 мм	DIN–рейка			уп.	3		
5		Клемма UT 2,5–TWIN – 3044513	UT 2,5–TWIN	3044513	Phoenix Contact	шт.	60		
6		Труба гофр. 20 мм ПВХ (серия) с зондом легкая		91920		м.	4000		
7		Труба гофр. 25 мм ПВХ (серия) с зондом легкая		91925		м.	3500		
8		Держатель с защелкой и дюбелем, д.20мм		51320		шт.	8000		
9		Держатель с защелкой и дюбелем, д.25мм		51325		шт.	7000		
10		Настенный датчик температуры наружного воздуха –26С –+20°С	NTC 10K			шт.	1		
11		Температурное реле	ТР–30 АС230В УХ/12	4640016935116	МЕАНДР	шт.	1		
12		Датчик температуры обратного теплоносителя NTC 10K. Размер монтажной коробки:64x68x35 мм, поставл. в комплекте с монта. фланцем	NTC 10K			шт.	1		
13		Канальный датчик температуры приточного воздуха (NTC 10K)Тпр=+14°С Размер монта. коробки:64x68x35 мм, поставл. в комплекте с монта. фланцем	NTC 10K			шт.	1		
	14	Датчик–реле перепада давления на приточном фильтре 30–300 Па				шт.	1		
	15	Датчик–реле перепада давления на приточном вентиляторе 50–500 Па				шт.	1		
	16	Шкаф управления	Канал–САУ–WP–3–ТО 06		ООО “Веза”	шт.	1		
	17	Шкаф управления	Канал–САУ–F3/6–ТО 06		ООО “Веза”	шт.	2		
Инв. N	подл.								
Подп. и дата									

						130-23-УАЗ.СО					
						Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4. Капитальный ремонт					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	Здание АБК. Устройства автоматики			Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Елисеева		Евф					Р	1	2
Проб.		Лемехов		Лемехов		Спецификация оборудования, изделий и материалов			ООО “НПП ОБИСТ”		
ГИП		Зайчиков		Зайчиков							

[illegible]