



Заместитель директора по

Эксплуатации и БИД

Я.И. Суханов



Технические условия

на электроснабжение трансбордера 417 цеха
АО "Метровагонмаш"

За точки подключения принять электрощит ШР-6 0,4 кВ, место установки: 1-й пролет 417 цех (запитан от шинпровода ШНВ-4 от ТП №29). Характеристика точки питания: напряжение точки питания 0,4 кВ, частота тока 50Гц. Мощность трансбордера 30 кВт. Определить проектом марку и сечение кабеля и коммутационной аппаратуры. Действующий вводной автомат АВВ тип: С-80(А), питающий кабель трансбордера ВВГнг (5х16)

Главный энергетик



С.Н. Белоус