

Перв. примен.	Отдел: _____										
	Начальнику цеха: <u>М-10</u>										
Справ. №	<u>3 пролет. Участок обработки тронков, головок и сборки поршней. Установка вертикального токарного станка мод. Vertor М-1. Электроснабжение оборудования.</u>										
	Основание: <u>Техническое задание № 61/542 от 06.06.2025.</u>										
	Ордер № _____										
	№ п/п	Наименование							Кол.	Масса, кг	
	1.	Шкаф распределительный ШР11-73707-22У3, ~380В, 3×ПН2-100А + 2×ПН2-250А.							1		
	2.	Бокс КМПН 2/4 "IEK"пластиковый, навесной, 4 модуля. Артикул МКР42-N-04-30-12.							1		
Подп. и дата	3.	Автомат дифференциальный АД12, двухполюсный, I _н =6А, I _{ндифф} =30А.							1		
	4.	Кабель КГВВнг(А)-LS 4×70.							5м		
	5.	Кабель КГВВнг(А)-LS 4×25.							5м		
	6.	Провод ПВ-Знг 1× 25, цвет изоляции зелено-желтый, (для заземления).							5м		
	7.	Провод ПВ-Знг 1×2,5.							50м		
	8.	Провод ПВ-Знг 1×2,5 цвет изоляции зелено-желтый, (для заземления).							12м		
	9.	Провод ПВСнг 3×1,5.							5м		
	10.	Наконечник 70-10-13-МУХ/13. ГОСТ 7386-80.							8		
	11.	Наконечник 25-8-8-МУХ/13. ГОСТ 7386-80.							10		
	12.	Труба гофрированная Ø 63 "RUVinil" легкого типа Артикул 16301.							5м		
	Инв. № подл.						25-122.000 ВМ 35				
		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		Вигирич				Ведомость материалов					
Пров.											
Нач.бюро											
Н.контр.		Галонский									
Утв.	Костоглозов				Лит.		Лист	Листов			
							1	2			
							АО "Коломенский завод"				
							ОПНО				

Копировал _____

Формат А4