

Акт проверки
техническим заказчиком выполнения строительно-монтажных работ на объекте:

Ж/Д пути цвета N 417

АО «Метровагонмаш»

" 13 " сентября 2023 г.

Комиссия в составе (должность, наименование организации, Ф.И.О.):

1. Ведущий инженер строительного контроля ООО «Проминжиниринг» Дураев В.Ю.
2. Ведущий инженер строительного контроля ООО «Проминжиниринг» Поздняков А.Н.
3. Руководитель проекта ВОО, КикГеострой" Шевчук.К.А
- 4.

Провела проверку хода выполнения СМР КикГеострой
Организацией

В день проверки выполняются следующие работы:

Устройство стрелочного перевода СПЧ.

Замечания по выполненным видам работ:

1. В районе тротуаробордера цвета N 417 огородить траншею ТС-1.
2. Цвет 121 огородить ливневый колодец.
3. Защитить проложенный кабель от механических повреждений (ограждение по п. 2).
4. Огородить траншею НВК-3 возле гаража ВД.
5. СПЧ выполнять с соблюдением требований работ документацией (применение режис и шпатель).
6. Металлические контейнеры заземлить в полном объеме.
7. Выполнить повторное заземление металлических шкафов.
8. В шкафах подтянуть от выключ. повесить одност. цепи схемы.
9. Установить пожарные датчики в блт. вагоны. кот в полном объеме.
10. Внести ответственно на таблички ОТ и ПБ
11. Защитить кабель от механических повреждений.

Подписи: / Дураев В.Ю.

/ Поздняков А.Н.