

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18-2/58 от 26.02.2024г.

Панель Стеновая МВП-С

партия №18-2

Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 5284-29294146-2007

Дата изготовления	26.02.2024	
№ заказа	58/18	
Толщина панели, мм	100	
Наполнитель	Минеральная базальтовая вата, МВ плотность (100±5) кг/м3	
Предел огнестойкости	Е120	
Ширина панелей	1000мм	
Цвет металла, внеш/внутр	9002	9002
Толщина металла, внеш/внутр, мм	0,5	0,5
Покрытие, внеш/внутр	Полиэстер (РЕ)	Полиэстер (РЕ)

Дата выдачи 26.02.2024г

Контролер ОТК

