

Российская Федерация
Липецкая область, 399854
г. Данков, ул. Свердлова, 1
АО «ДОЛОМИТ»
Факс +7(47465) 28-4-46
«17» Января 2023 г.
Отдел технического контроля

Сертификат № 62
Щебень доломитовый
ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий
из плотных горных пород для
строительных работ»

Получатель и его адрес Бескудниково ИП Марунич
Номер партии 3 Количество 6
Номера вагонов _____
Номера накладных _____
Количество тонн: 416
Фракция: 5x20 мм

№	Наименование параметров		Значение показателей	
			Требование ГОСТ 8267-93	Факт
1	Зерновой состав фракции	Полные остатки на ситах, % по массе		
		1,25D	До 0,5	0
		D	До 10	5,19
		0,5(d+D)	От 30 до 60	49,19
		d	От 90 до 100	93,19
2	Содержание пылевидных и глинистых частиц, %		Не более 3	1,6
3	Содержание глины в комках, %		До 0,25	0
4	Содержание зерен слабых пород, %		Не более 10	6,3
5	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы		I-V	15
6	Насыпная плотность, т/м ³		Не нормируется	1,29
7	Марка по дробимости		400-600	400
8	Марка по морозостойкости		25-400	50
9	Марка по истираемости		И1-И4	И3
10	Устойчивость структуры щебня против всех видов распада: - потеря массы при распаде, %		Не более 5	3,1
11	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, БК/кг		До 370	10,3

Контролер ОТК _____


(подпись)
№ 18

Кожемякина И. И.
(расшифровка подписи)

ШТАМП