



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ПО «ТРЕСТ ЖБИ»

ИНН 9723091630, КПП 772301001,
р/с 40702810204290000089 в филиале центральный
ПАО Банка «ФК Открытие»
к/с 30101810945250000297, БИК 044525297
109383, г. Москва, Батюнинский пр., д. 11, стр. 1
Тел. 8 (499) 343-48-52, 8 (495) 971-67-95
E-mail: info@trestgbi.ru, WEB: www.trestgbi.ru

Технический паспорт № 01/09/2023
на железобетонные изделия

Получатель: **ООО «Электроэнергетика»**

Дата отгрузки: **01.09.2023г**

Наименование изделия:

ПО2- 58 шт.

ФО2- 41 шт.

Дата изготовления конструкций : **август 2023г.**

Класс(марка) бетона по прочности : **B-15**

Процент отпускной прочности бетона: **% 70**

Марка бетона по морозостойкости: **F 75**

Марка бетона по водонепроницаемости: **W4**

Вес изделия: **P =1.4т,0.6т.**

Изделие изготовлено по ГОСТ,ТУ: **чертежам ИЖ 31-77,ГОСТ 13015-2012.**

Предприятие гарантирует, что прочность бетона(при хранении контрольных образцов в нормальных условиях по ГОСТ 10180-2012) достигает требуемой прочности 200 кг/см², соответствующей проектной марки и по возрасту бетона 28 суток со дня изготовления.

