

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 2270

Дата выдачи документа: 19.09.23

Наименование изделия: лоток теплотрасс, плита покрытия

Марка бетона: М 350 (В-25)

Отпускная прочность бетона: 70%

Марка бетона по морозостойкости: F-200

Марка бетона по водонепроницаемости: W-6

Водопоглощение бетона по массе, %: 2%

Средняя плотность бетона кг-см²: 2400

Отпускная влажность бетона ккал. (М.Ч.С): 7%

Номер серии и выпуска рабочих чертежей: 3.006.1-2.87

Марка изделия	Кол-во изделия
Л11-15/2	11 шт.
П 12д-15	43 шт.

Приёмка изделий по ГОСТ 13015, с учётом нормативной и технической документации на изделие. Дата оформления настоящего документа с учётом номеров транспорта служит номером партии, в её состав входит продукция, произведённая до указанной даты включительно.

Документ о качестве оформлен на основании данных завода производителя.

Предприятие гарантирует достижение требуемой проектной прочности, определяемой по ГОСТ 18105.

Бетоны изделий изготовлены с применением заполнителей и вяжущих, пригодных для всех видов строительства, согласно критериям, ГОСТ 30108.

В случае обнаружения дефектов в изделиях просим сообщить характеристику дефекта, схему расположения дефекта на изделии в штабелях (вагонах), дату изготовления изделий, № ОТК.

ОТК  /Самсонов А.А./