7473-2010

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № 00НФ-010072

Производитель и поставщик бетонной смеси: **Общество с ограниченной ответственностью "АСТЕРЛИТ"**

141070, Московская обл, г Королёв, проезд Ярославский, д. 1, помещ. 4

Потребитель: **ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА", 142281, Московская область, г. Протвино, ш. Кременковское, дом 5**

телефон, факс: email:

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин: **04 ноября 2023 14:12**

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение: **БСТ В25П4F150W6**

Номер номинального состава бетонной смеси: **6334**

Объем бетонной смеси в партии, м3 **4,5м3**

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору на поставку) на месте укладки у потребителя: **П4 16-20 (+/-2) см**

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя: **-----**

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин: **120 мин**

Наибольшая крупность заполнителя, мм: **20 мм**

Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицирована) **-----**

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте **28 суток** сут; В **В25** (класс по прочности); **32,1МПа** (требуемая прочность) МПа
- в промежуточном возрасте (при необходимости) **-----** сут; **-----** *В;* (Проектный класс по прочности %) **-----** (требуемая прочность) МПа

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости):-----

Проектная марка бетона по средней плотности (для легкого бетона) **-----**

Наименование, масса добавки(в расчете на сухое вещество), кг/м³ **Линамикс Пк тип 1 1% от цемента**

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение Аэфф, Бк/кг 1 класс

Дата выдачи: **4 ноября 2023 г.**

Начальник лаборатории _____ Азаров Д.М.

подпись Ф.И.О.

АСТЕРЛИТ ЛАБОРАТОРИЯ