

Производитель и поставщик бетонной смеси:

Общество с ограниченной ответственностью  
"АСТЕРЛИТ"

141070, Московская обл, г Королёв, проезд Ярославский, д. 1, помещ. 4

Потребитель:

ООО "ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА", 142281, Московская область, г. Протвино, ш.  
Кременковское, дом 5

телефон, факс:

email:

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин:

10 ноября 2023 13:01

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение:

БСТ В25П4Ф150W6

Номер номинального состава бетонной смеси:

6334/O

Объем бетонной смеси в партии, м3

5,5м3

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости  
бетонной смеси (по договору на поставку) на месте укладки у потребителя:П4 16-20 (+/-2)  
см

Другие нормируемые показатели качества на месте укладки у потребителя:

-----

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин:

120 мин

Наибольшая крупность заполнителя, мм:

20 мм

Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь  
сертифицирована)

-----

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

|   |                                                 |          |      |   |                                |   |                     |     |
|---|-------------------------------------------------|----------|------|---|--------------------------------|---|---------------------|-----|
| - | в проектном возрасте                            | 28 суток | сут; | В | B25                            | ; | 32,1МПа             | МПа |
|   |                                                 |          |      |   | класс по<br>прочности          |   | требуемая прочность |     |
| - | в промежуточном возрасте<br>(при необходимости) | -----    | сут; |   | B;                             |   | -----               | МПа |
|   |                                                 |          |      |   | Проектный класс по прочности % |   | требуемая прочность |     |

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости):-----

Проектная марка бетона по средней плотности (для легкого бетона)

-----

Наименование, масса добавки(в расчете на сухое вещество), кг/м<sup>3</sup>

Динамикс Пк тип 1 1% от массы цемента

Класс материалов по удельной эффективной активности  
естественных радионуклидов и значение Аэфф, Бк/кг

1 класс

Дата выдачи:

10 ноября 2023 г.

Начальник лаборатории

Азаров Д.М.

подпись

Ф.И.О.

