

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ № 2361/4

Дата выдачи документа: 22.09.23

Наименование и марки изделий: **колодец унифицированный, кольцо стеновое,
опорная плита, плита перекрытия**Класс и марка бетона по прочности: **М 200 (В-15)**Фактическая отпускная прочность бетона (при фактическом коэффициенте вариации прочности бетона 8,9%). Мпа: **70%**Марка бетона по морозостойкости: **F-100**Водопоглощение бетона по массе, %: **2%**Средняя плотность бетона кг-см³: **2400**Обозначение стандарта (ГОСТ, ТУ): **ГОСТ 8020-90**Номер серии и выпуска рабочих чертежей: **3.900.1-14**

Марка изделия	Кол-во изделия
ВГ-15	1 шт.
КС 7.9	3 шт.
КС 7.10	1 шт.
ОП-1к	3 шт.
ПП 15-2	1 шт.

Приёмка изделий по ГОСТ 13015, с учётом нормативной и технической документации на изделие.

Дата оформления настоящего документа с учётом номеров транспорта служит номером партии, в её состав входит продукция, произведённая до указанной даты включительно.

Документ о качестве оформлен на основании данных завода производителя.

Предприятие гарантирует достижение требуемой проектной прочности, определяемой по ГОСТ 18105.

Бетоны изделий изготовлены с применением заполнителей и вяжущих, пригодных для всех видов строительства, согласно критериям, ГОСТ 30108.

В случае обнаружения дефектов в изделиях просим сообщить характеристику дефекта, схему расположения дефекта на изделии в штабелях (вагонах), дату изготовления изделий, № ОТК.

ОТК  /Самсонов А.А./