



ОСП ООО "Вазапласт"

Сертификат соответствия РОСС RU.Я2331.04ПВК0.Н00065

Юр. адрес: 108828, Российская Федерация, г.Москва, Краснопахорское п, Красная Пахра с, Калужское ш, д. №6
Факт. адрес: 142603, Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Дзержинского, д. 34
Тел.: (495) 755-04-94

Страна происхождения - Россия

Сертификат качества № 78/10В-23

на краны шаровые с тепловой изоляцией из пенополиуретана
с защитной оцинкованной стальной оболочкой по ГОСТ 30732-2020

Выдан 24 октября 2023 г.

Заказчик/получатель:

МГРУПП

счет № 804 от 29.09.2023

Номер партии/заказа

804 – 29.09.23

Наименование

Краны шаровые с тепловой изоляцией из пенополиуретана
с защитной оцинкованной стальной оболочкой по ГОСТ 30732-2020

Привод шарового крана

С ручным приводом

Удлинитель штока

Да

Фамилия сварщика

Хаитов Т.Б. №1

и номер клейма

Заключение дефектоскопии

Проводник-индикатор СОДК

Ø поперечного сечения, мм²;

1,5;

марка; ГОСТ/ТУ

ММ; ТУ 16к 710-87-90

Количество

4



№ п/п	Условное обозначение	Количество	Дата изготовления	Кран шаровой		Стальные патрубки			Оцинкованная стальная оболочка		
				Условный диаметр Ду, мм	Условное давление Ру, МПа	Наружный диаметр/толщина стенки, мм	Материал	ГОСТ/ТУ	Наружный диаметр/толщина стенки, мм	Материал	ГОСТ
1	Кран шаровой Ст 159х5 ППУ-ОЦ	2	20.10.2023	150	2,5	159х5	Сталь20	10705-80 гр. В	250×0,7	Ст2	14918-80
2	Кран шаровой Ст 40х3,5 ППУ-ОЦ	2	20.10.2023	40	4,0	40х3,5	Ст2пс	3262-75	125×0,55	Ст2	14918-80
Всего:		4									

Основные показатели продукции

№ п.п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Качество поверхности и маркировка	По ГОСТ 30732-2020
2	Основные размеры, овальность, отклонение осевых линий	
3	Плотность среднего слоя пенополиуретана, кг/м ³ , не менее	60
4	Прочность пенополиуретана при сжатии 10%-ной деформации в радиальном направлении, МПа, не менее	0,3
5	Водопоглощение при кипячении в течение 90 мин, % по объему, не более	10
6	Теплопроводность при средней температуре 50 °С, Вт/м °С, не более	0,033
7	Электрическое сопротивление между стальной трубой и проводниками-индикаторами СОДК и между стальной оболочкой и проводниками-индикаторами СОДК, МОм, не менее	100
	Целостность проводов	Без обрыва

Краны шаровые изготовлены по ГОСТ 30732-2020 и
соответствуют общим техническим требованиям настоящего стандарта.

Гарантийный срок хранения изолированных труб и фасонных изделий - два года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации - десять лет со дня отгрузки, включая хранение, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.

Зам.директора по производству

Алексанян А.А.

