



Аттестат аккредитации НПРОСС: NPO/S-IL-00148 действителен до 11.12.2025

OT "24" MAR 2024 T

- Таблица 1. Физико - механические свойства асфальтобетонной смеси

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Образцы №10,11,12	417	5,0	5,0	0	0,0	выдерж	не покрывается песком в б.с.с.с.	2,40	1,3	2,39	3,1	4,0	3,8	-	-	-	0,95	1,00	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	-
Образцы №13,14,15	417	7,0	8,0	10	14,3	выдерж	кр.покрывается песком в б.с.с.с.	2,45	1,5	2,44	2,1	-	4,0	-	-	-	-	1,00	Соотв.	Соотв.	Соотв.	Соотв.	-
НСП							Тип В Марок II																

Заключение:

Асфальтобетонная смесь отвечает требованиям ГОСТ 9128-2013 пункт 4.1.9 Табл.4.

Водонасыщение в кернах соответствует ГОСТ 9128-2013 п. 4.1.10 табл. 5.6.

Водонасыщение в перестроенных образцах соответствует ГОСТ9128-2013 п. 4.1.10 табл. 5.6.

Коэффициент уплотнения соответствует СП 82.13330.2016 п.6.15.

Толщина слоя асфальтобетонного покрытия соответствует требованиям проекта, разработки документации и СП 82.13330.2012 Приложение А Табл. А1 п.2.3.1, ГОСТ Р 59120-2021

Испытательная лаборатория ООО "ЛНК"



С.И. Мухомов