



Акционерное Общество
«Мытищинский машиностроительный завод»
141009, РФ, Московская область,
Мытищи, ул. Колонцова, 4
тел.: 8 (495) 586 62 55
факс: 8 (495) 586 32 21
e-mail: info@mmzavod.ru

Директору по эксплуатации и
безопасности производственной
деятельности

АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

О.В. Головину

info@metrowagonmash.ru

18.02.2023 № К-130

На № _____ от _____

О выдаче технических условий

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на вынос двухцепной КЛ 6кВ
из пятна застройки железнодорожных путей**

Настоящие Технические условия выдаются для выноса двух цепной кабельной линии 6кВ из пятна застройки железнодорожных путей АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Действующая кабельная линия

Марка и сечение кабеля: ААБ 3х70.

Способ прокладки: подземный

Точки присоединения: РП-17 – ТП-21

Требования к выносу кабельной линии

Марка и сечение кабеля для прокладки: АВБШвнг(А)-LS 3х70, ТЭВОКС АВШп 3х70 или аналог

Длина участка выноса: 250м.

Способ прокладки: наружный по стене здания 17-тысячного корпуса.

Точки присоединения: в соответствии с Приложением 1 к настоящему ТЗ.

С уважением,

Главный инженер

Д.Н. Уколов

Исполнитель:
Галышев В.В.
+7 (968) 764-15-01
mmzavod.ru

A hand-drawn diagram of a curved line, possibly representing a path or a boundary. The line starts at the top left, curves downwards and to the right, then loops back to the left, and finally curves downwards and to the right again. A '+' sign is written at the top left end of the line, and a '-' sign is written in the middle of the curve.

Proven

Трасса выноса КЛ 6кВ

Точка присоединения 2

