

0066 4848

ООО «ГЕРМОИЗОЛ»

Адрес производства:
142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, 7

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 2404-022 от 20.03.2024 г.

Герметик терморасширяющийся огнезащитный

«ОГНЕТИТАН ГТО»

Количество:

Упаковка
Картридж, 310 мл

Количество (шт.)
57

Партия № 24 27
Дата производства 19.03.2024 г.

Мы удостоверяем, что указанная партия герметика терморасширяющегося огнезащитного «Огнетитан ГТО» соответствует эксплуатационным характеристикам по ТУ 20.30.22-028-03495485-2023:

Наименование показателя	Норма по ТУ 20.30.22-028-03495485-2023	Результат
1. Внешний вид	Густая суспензия серого цвета (оттенок не нормируется), с черным гранулинтном различной фракции	Соответствует
2. Внешний вид пленки покрытия	Шероховатая, матовая	Соответствует
3. Плотность, при температуре $20 \pm 0,5$, г/см ²	1,20-1,30	1,15
4. Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	65,00-75,00	66,40
5. Степень расширения покрытия	Не менее 1500%	1730

Начальник производства ООО «ГЕРМОИЗОЛ»

Елизанов Г.А.





ООО «ГЕРМОИЗОЛ»

Адрес производства:
142101, Московская обл., г. Подольск, ул. Плещеевская, 7

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
№ 2404-021 от 20.03.2024 г.

Герметик терморасширяющийся огнезащитный

«ОГНЕТИТАН ГТО»

Количество:

Упаковка
Картридж, 310 мл

Количество (шт.)

43

Партия № 24 26
Дата производства 07.02.2024 г.

Мы удостоверяем, что указанная партия герметика терморасширяющегося огнезащитного «Огнетитан ГТО» соответствует эксплуатационным характеристикам по ТУ 20.30.22-028-03495485-2023:

Наименование показателя	Норма по ТУ 20.30.22-028-03495485-2023	Результат
1. Внешний вид	Густая суспензия серого цвета (оттенок не нормируется), с черным гранулянтном различной фракции	Соответствует
2. Внешний вид пленки покрытия	Щероховатая, матовая	Соответствует
3. Плотность, при температуре $20 \pm 0,5$, г/см ²	1,20-1,30	1,15
4. Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %	65,00-75,00	66,40
5. Степень расширения покрытия	Не менее 1500%	1730

Начальник производства ООО «ГЕРМОИЗОЛ»



Еливанов Г.А.




100

100

100

100



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПНОЮ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБЬ RU.ПБ01.Н.00829

017585

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОИЗОЛ», ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001. Адрес юридический: Россия, 123007, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение ком. 17-18. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@getmoisol.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМОИЗОЛ», ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001. Адрес производства: Россия, 123007, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение, ком. 17-18. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@getmoisol.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдвшего
сертификат соответствия)

ОС «ПОЖГАРАНТ» Общество с ограниченной ответственностью
«Гарантия Качества». Адрес: 236022, г. Калининград, ул. Дмитрия
Донского 7/11, офис 101. Тел. 8 (800) 700-22-56, ОГРН 1153926025901.
Свидетельство № ССБЬ RU.ПБ01 до 23.01.2026 г.

**ПОДТВЕРЖАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Огнестойкая заделка деформационного (конструкционного) шва между бетонными и железобетонными элементами здания в составе: Герметик терморасширяющийся огнезащитный акриловый однокомпонентный «Отнетитан – ГТО» (ТУ 20.30.22-028-03495485-2023), неторочная (НГ по ГОСТ 30244-94) минеральная вата, плотностью не менее 100 кг/м³, с шириной шва не более 200 мм. и глубиной шва не менее 50 мм. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов организаций,
сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям, которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Общие требования.»;
ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции стровительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции. Предел огнестойкости»

код ОКПД
20.30.22.170
код ТН ВЭД
3824 99 700 0

(См. приложение на бланке № 013871).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И
ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы исследований (анализа) № 01522/ЕМ-16, № 01523/ЕМ-16, № 01524/ЕМ-16 от
15.11.2023 года. ИЛ «Пожгарант» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия
Качества», № ССБЬ RU. 28ПБ01 до 23.01.2026 года.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)


ТУ 20.30.22-028-03495485-2023.


**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА
СООТВЕТСТВИЯ**

с 15.11.2023 г. по 14.11.2028 г.

Руководитель
(подпись, наименование, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.
Секерин Е.С.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ "ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.31623.04ПНОЮ0

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССТБ RU.ПР01.Н.00829 013871

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата:

Глубина монтажного шва, не менее, мм.	Ширина монтажного шва, не более, мм.	Глубина заделки шва ватой НП (ГОСТ 30244-94), плотностью не менее 100 кг/м ³ , не менее, мм.	Глубина заделки шва огнезащитным герметиком «Огнебитан-ГТО» (ТУ 20.30.22-028-03495485-2023), не менее, мм.	Предел огнестойкости шва по ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
50	200	30	20	EI 90
100	200	50	50	EI 180
150	200	100	50	EI 240

Руководитель


(подпись, инициалы, фамилия)

Фатеева М.Е.

Эксперт (эксперты)

(подпись, инициалы, фамилия)

Секерин Е.С.





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССТБ RU.СП01.Н00417

Срок действия с 14.09.2023

по

13.09.2026

№ 00796



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № ССТБ RU.СП01 продукция ООО «ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА». Адрес: улица Дмитрия Донского, дом 7/11, офис 101, город Калинин рач., Российская Федерация, 236022. Телефон: 8 (800) 700-22-56, адрес электронной почты: info@guarantiso.ru.



ПРОДУКЦИЯ «ОГНЕТИТАН-ГТО» Герметик терморасширяющийся огнезащитный акриловый однокомпонентный, выпускаемый по ТУ 20.30.22-028-03495485-2023. Серийный выпуск.

код ОКПД 2
20.30.22.170

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 20.30.22-028-03495485-2023

код ТН ВЭД
3824 99 700 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001. Адрес производства: 142101, Московская область, г. Подольск, ул. Плещеевская, д. 7. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@getmoizol.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ГЕРМОИЗОЛ». ИНН: 9729016291, ОГРН: 1167746653975, КПП: 771401001. Адрес юридический: Россия, 123007, г. Москва, Вн.Тер.Г., Муниципальный округ Хорошевский, ул. 4-я Магистральная, д. 7, строение 1, ком. 17-18. Телефон: +7 (499) 288-00-31, e-mail: info@getmoizol.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 00470/ЕМ-16 от 14.09.2023 года. ИЛ «Гарантия качества» Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия Качества», № ССТБ RU.28СП01 до 23.01.2026 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема соответствия: бс.



Руководитель органа

Эксперт

М. Е. Фатеева

Е. С. Секерин

