



15 НОЯ 2023

№ *Яр/Р-19-1/2599*

На № 490 от 02.11.2023

Публичное акционерное общество «Россети Центр»

Район электрических сетей 1 категории
«Яргорэлектросеть»

филиала ПАО «Россети Центр» - «Ярэнерго»

ул. Чайновского, 37, г. Ярославль,
Ярославская область, 150000

Тел. (4852) 74-40-08, факс (4852) 32-82-93

Единый контакт-центр: 8-800-220-0-220

e-mail: yargoreset_res@mrsk-1.ru, <http://www.mrsk-1.ru>

ОКПО 00107577, ОГРН 1046900099498

ИНН/КПП 6901067107/760602001

Руководителю проекта
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ
Ярославль»

А.Ю. Смирнову

ул Победы, д. 14А,
150040, г Ярославль,

e-mail: yaroslavl@movista-region.ru

О подключении к тепловым сетям объекта

Уважаемый Алексей Юрьевич!

В ответ на Ваше обращение о подключении к тепловым сетям объекта «Трамвайный диспетчерский центр» через тепловые сети, находящиеся в зоне эксплуатационной и технической ответственности РЭС «Яргорэлектросеть» филиала ПАО «Россети Центр»-«Ярэнерго» (Филиал), сообщаем следующее.

Существующая теплотрасса выполнена подземным способом. Строительство и ввод в эксплуатацию-1989 год. Капитальный ремонт трубопроводов и замена теплоизоляции не проводились.

Участок тепловой сети, от тепловой камеры (ТК 6) в сторону здания по ул. Блюхера д. 25а (2 Ду 65 – 317 м), находится в ветхом состоянии, для подключения дополнительной нагрузки требуется проведение ревизии участка тепловой сети.

Для надежного обеспечения тепловой энергией и минимизации платы за технологические потери теплоносителя подключаемого объекта «Трамвайный диспетчерский центр», в рамках планируемого строительства объекта, Филиал готов рассмотреть вопрос подключения к участку тепловой сети, находящегося в эксплуатационной и технической ответственности, при следующих условиях:

- проведения замены трубопроводов и теплоизоляции теплотрассы от ТК 6 в сторону здания по ул. Блюхера д. 25а 2 Ду 65 – 317 метров;
- прокладку трубопроводов тепловой сети и изоляцию трубопроводов выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, строительными нормами и правилами;
- место (точку) подключения определить проектом; согласовать его с РЭС «Яргорэлектросеть» и теплоснабжающей организацией;
- запросить технические условия у теплоснабжающей организации для подключения к тепловым сетям через тепловые сети Филиала от (ТК 6 в сторону здания по ул. Блюхера д. 25а 2 Ду 65);

- выполнение работ по замене участка трубопроводов и теплоизоляции теплотрассы запланировать в межотопительный период.
- оформить акт о совместной ответственности за эксплуатацию и техническое состояние данного участка теплотрассы с РЭС «Яргорэлектросеть» и теплоснабжающей организацией

До начала подачи теплоносителя оформить в установленном порядке, акт о готовности подключаемого объекта к подаче теплоносителя, акт о подключении объекта к системе теплоснабжения

О принятом Вами решении просим уведомить Филиал в письменной форме.

Начальник РЭС



А.Ю. Козырев

Получено
15.11.2023.
А.Ю. Козырев