



Публичное акционерное общество
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2»
(ПАО «ТГК-2»)

Ярославские тепловые сети
150003, г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 21а
Тел.: (4852)79-73-21
E-mail: yarts@tgc-2.ru
ИНН/КПП 7606053324/760632002

Директору по проектированию
ООО «Единая дирекция строящихся
объектов»

Ю. В. Трунову

22 ЯНВ 2024 № 1201/99-2024
На № 1432-я от 29.12.2023

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Владимирович!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении дополнительной информации к техническим условиям №ТУП-36.НС.2.1/23 на подключение к системе теплоснабжения трамвайного диспетчерского центра, планируемого к расположению по адресу: г. Ярославль, ул. Е. Колесовой, земельный участок в районе д. № 9, сообщая следующее.

1. Техническими условиями №ТУП-36.НС.2.1/23 предусмотрено подключение объекта к теплоситочнику – ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2». Проектный график от источника теплоснабжения ТЭЦ-2 для вышеуказанного здания – 150/70 °С.

В соответствии со схемой теплоснабжения г. Ярославля, утвержденной на период до 2033 года (актуализация на 2024 год), утвержденной приказом Минэнерго России от 20.09.2023г. № 808 , проектный температурный график по зонам теплоснабжения от Ярославских ТЭЦ-1,2,3 составляет 150-70°С с эксплуатационной срезкой на 114,5°С и со спрямлением на нужды горячего водоснабжения на 70°С. Данный график является проектным графиком как для оборудования Ярославских ТЭЦ -1,2,3 ПАО «ТГК-2», так и для оборудования тепловых сетей и тепловых узлов потребителей системы централизованного тепло-снабжения г. Ярославля.

Температурный график регулирования 150-70 °С со срезкой 114,5 °С совпадает с отопительным графиком качественного регулирования 150-70 °С за исключением зоны температур наружного воздуха, где допускается срезка температурного графика.

С учетом вышеизложенного, при проектировании объекта теплоснабжения, подключаемого к теплоисточнику ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» следует применять температурный график регулирования 150-70 °С без учета эксплуатационной срезки.

Вх. № 75/ЕДСО/Я от
22.01.2024 г.

2. При проектировании объекта следует предусмотреть возможность перевода системы ГВС с закрытой схемы на открытую с обеспечением циркуляции в системе ГВС в переходный и межотопительный периоды, что предусмотрено п. 11.4. технических условий на подключение №ТУП-36.НС.2.1/23. Температурный график теплоносителя с теплоисточника ТЭЦ-2 в переходный и межотопительный периоды 70-40°C.

Директор



М. Н. Абабков