



Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ярославль»
(АО «Газпром газораспределение Ярославль»)

Филиал в г. Ярославле

ул. Цветочная, д.7, Ярославль,
Российская Федерация, 150020
тел.: +7 (4852) 49-44-12, факс: +7 (4852) 49-44-00
e-mail: Priem-yar@yaroblغاز.ru, www.yaroblغاز.ru
ОКПО 03310669, ОГРН 1027600677554, ИНН 7604012347, КПП 760343001

15 ФЕВ 2023 № 100-02/495
на № _____ от _____

Заместителю
генерального директора
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ
Ярославль»

Н.М. Петрову

Филиал АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ярославле согласовывает реконструкцию трамвайных путей в рамках реализации концессионного соглашения «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области», при условии:

1. Соблюдения требований СП 42-101-2003, СП 62.13330.2011, Правил охраны газораспределительных сетей (Постановление №878 от 20.11.2000г. Правительства Российской Федерации) в отношении газопроводов высокого и низкого давления, попадающих в границы реконструкции объекта.
2. При необходимости, выполнить вынос (перекладку) газопроводов из зоны реконструкции.
3. До начала проектных работ определить фактическую глубину заложения и местоположение газопроводов в местах пересечения с трамвайными путями, с вызовом представителей филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ярославле.
4. Заключения газопроводов в месте пересечения с трамвайными путями в футляр с выводом контрольных трубок под ковер.
5. При необходимости предусмотреть замену изоляционного покрытия участка стального газопровода заключаемого в футляр.
6. Проведения контроля сварных стыковых соединений газопровода физическими методами в пределах футляра и по одному стыку в обе стороны от пересекаемой преграды.

7. При необходимости предусмотреть защиту стальных футляров от электрохимической коррозии согласно требованиям ГОСТ 9.602-2016 и РД 153-39.4-091-01.
8. Выполнения проектных и монтажных работ специализированной организацией.
9. Предоставления расчетов футляров на прочность.
10. Предоставления проекта производства работ с расчетами воздействия нагрузок на газопровод.
11. Заключения договора на ведение технического надзора за установкой футляра со специализированной организацией.
12. Заказчику строительства до начала строительных работ заключить соглашение с АО «Газпром газораспределение Ярославль», АО «Яргазсервис» о компенсации убытков, вызванных необходимостью перекладки (демонтажа) газопроводов, принадлежащих Обществам в связи со строительством объекта заказчика.
13. При необходимости выполнения перекладки газопроводов, принадлежащих КУМИ мэрии г. Ярославля, получить разрешение на перекладку газопроводов.

Рабочие чертежи и ППР согласовать с ПТО, СПГ (участок ЭХЗ) филиала АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ярославле.

Производство земляных работ согласовать с филиалом АО «Газпром газораспределение Ярославль» в г. Ярославле, на производство работ в охранной зоне газопровода получить разрешение.

Технические условия на вынос (перекладку) газопроводов получить дополнительно.

**Заместитель директора-
главный инженер филиала**



Ю.Н. Селезнев