



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЯРОСЛАВЛЬВОДОКАНАЛ»

проспект Ленина, д. 1 а, г. Ярославль, 150999
тел. (4852) 72-16-15, факс (4852) 25-26-85
info@vodokanal.yaroslavl.ru; www.yvk.ru
ИНН 7606069518, КПП 760601001
ОГРН 1087606002384

Директору по проектированию
ООО «Единая дирекция строящихся
объектов»

Трунову Ю. В.
наб. Тараса Шевченко, 23А,
г. Москва, 121151

11.07.2013 № 30-04/305-4346

на № _____ от _____

На Ваше обращение о предоставлении технических условий сообщаем, что в местах пересечения трамвайных путей с сетями водоотведения необходимо предусмотреть защитные мероприятия, а именно трубопроводы заключить в стальные гильзы, трубопровод d=800мм заменить и также предусмотреть укладку в стальных гильзах.

Также направляем Вам информацию о принадлежности и владельцах канализационных сетей.

Приложение: информация о принадлежности и владельцах канализационных сетей на
1 л. в 1 экз.

Технический директор

М. Ю. Пасхин



2 000002 282235

Таблица пересечений с травяными путями

№ п/п	Пикет	Наименование сети	Характеристики	Владелец	Наличие ТУ
1	ПК 1+66.15	Тепловая сеть	2Т - 2ст. 219 гл. 2,2	ПАО "ТГК-2"	
2	ПК 1+66.98	Дренаж	Др - а/ц 200 гл. 1,4	нет данных	
3	ПК 2+7.01	Электрокабель 6 кВ	гл. 1,2	нет данных	
4	ПК 2+17.65	Электрокабель 1 кВ	гл. 1,0	ЭХЗ - уточнить	
5	ПК 2+37.86	Водопровод	В - чуг. 2500 гл. 3,1	нет данных	
6	ПК 2+46.90	Канализация бытовая	КБ - а/ц 200 гл. 2,5	АО «Элдин», тел.78-02-00	
7	ПК 2+52.35	Тепловая сеть	2Т - ст. 426 гл. 1,1 непроход. бет. канал	ПАО "ТГК-2"	
8	ПК 2+93.12	Кабель связи	гл. 1,0	нет данных	
9	ПК 3+0.12	Кабель связи	гл. 0,9	нет данных	
10	ПК 6+14.71	Кабель связи	гл. 1,3	нет данных	
11	ПК 6+18.53	Канализация ливневая	Кл бет. 900 гл. 4,6	нет данных	
12	ПК 6+21.82	Электрокабель 6 кВ	гл. 1,0	нет данных	
13	ПК 6+86.20	Тепловая сеть	Т - 2ст. 108 гл.0,9 2ф-р ст.426	ПАО "ТГК-2"	
14	ПК 8+56.01	Водопровод	В - плм 315 гл.1,7 ф-р плм 400	нет данных	
15	ПК 8+81.72	Водопровод	В - ст. 1020	нет данных	
16	ПК 8+84.12	Водопровод	В - ст. 1020	нет данных	
17	ПК 8+87.94	Кабель связи	нет данных	нет данных	
18	ПК 8+98.13	Кабель связи	нет данных	нет данных	
19	ПК 9+8.89	Канализация ливневая	Кл - бет. 800	нет данных	
20	ПК 9+23.88	Водопровод	В - плм 630 ф-р ст. 720	нет данных	
21	ПК 9+26.78	Канализация бытовая	КБ - бет. 800	АО «ЯВК»	
22	ПК 9+27.73	Электрокабель 4 кВ	4каб. 0,6 кВ	нет данных	
23	ПК 9+39.32	Канализация бытовая	КБ - бет. 800	АО «ЯВК», та же труба что и в п. 21	
24	ПК 9+49.15	Газ	Г - плм. 315 ф-р плм 500	нет данных	
25	ПК 9+53.52	Кабель связи	нет данных	нет данных	
26	ПК 10+8.36	Кабель связи	нет данных	нет данных	
27	ПК 10+13.90	Канализация бытовая	К - плм 160	АО «ЯВК»	
28	ПК 10+14.93	Канализация бытовая	К - кер. 150	АО «ЯВК»	
29	ПК 10+21.80	Электрокабель 6 кВ	нет данных	нет данных	
30	ПК 10+38.03	Электрокабель 6 кВ	нет данных	нет данных	
31	ПК 11+4.16	Водопровод	В - плм 160 ф-р плм 200	нет данных	
32	ПК 12+85.39	Канализация бытовая	КБ - бет. 300	АО «ЯВК»	
33	ПК 13+42.92	Водопровод	В - плм 160 ф-р плм 225	нет данных	
34	ПК 13+70.83	Кабель связи	нет данных	нет данных	
35	ПК 13+93.73	Электрокабель	нет данных	нет данных	
36	ПК 14+56.72	Канализация бытовая	КБ - кер. 300 гл. 3,0	АО «ЯВК»	
37	ПК 14+60.56	Кабель связи	гл. 0,8	нет данных	
38	ПК 14+70.52	Газ	Г - ст. 237 гл. 1,7	нет данных	
39	ПК 14+75.59	Канализация бытовая	КБ - бет. 800 гл. 3,3	АО «ЯВК»	
40	ПК 14+76.39	Водопровод	В - ст. 920 гл. 2,5	нет данных	
41	ПК 14+83.78	Водопровод	В - ст. 219 гл. 2,9	нет данных	
42	ПК 14+85.83	Электрокабель 6 кВ	гл. 0,8	ЯТС ПАО "ТГК-2" - уточнить	
43	ПК 14+87.18	Электрокабель 10 кВ	гл. 0,8	ЯТС ПАО "ТГК-2" - уточнить	
44	ПК 14+88.93	Кабель связи	нет данных	нет данных	
45	ПК 14+89.93	Канализация бытовая	бет. 850 гл. 5,5	Это ЛИВНЕВКА!	
46	ПК 14+90.64	Канализация бытовая	КБ - бет 800 гл. 4,6	АО «ЯВК», та же труба что и в п. 39	
47	ПК 14+98.82	Водопровод	В - ст. 1020 гл. 2,0	нет данных	
48	ПК 14+99.92	Водопровод	В - ст. 820 гл. 1,8	нет данных	
49	ПК 15+8.75	Водопровод	В - ст. 820 гл. 1,8	нет данных	
50	ПК 15+23.20	Тепловая сеть	2Т - 2ст. 259 гл. 0,9 проходной канал 1200*510	АО "ЯЭС"	
51	ПК 15+28.27	Водопровод	В - ст. 720 гл. 1,8	нет данных	
52	ПК 15+52.63	Водопровод	В - ст. 720 гл. 1,8	нет данных	
53	ПК 15+54.24	Тепловая сеть	2Т - гл. 1,5 ст. 325 проходной канал 1200*600	АО "ЯЭС"	
54	ПК 15+91.69	Канализация бытовая	кер. 200 гл. 3,6	ООО «Автобыт», тел. 55-30-93, 56-36-85	
55	ПК 16+52.24	Кабель связи	гл. 0,8	нет данных	
56	ПК 17+41.73	Канализация бытовая	КБ - гл. 2,8 плм 160 ф-р плм 315	ООО«Ярремсервис-2007», тел.: 8-903-692-39-99	
57	ПК 17+45.18	Водопровод	В - гл. 2,8 ф-р плм 315 плм 160	нет данных	
58	ПК 17+60.20	Электрокабель 6 кВ	гл. 0,8	нет данных	
59	ПК 17+72.00	Кабель связи	гл. 0,8	нет данных	
60	ПК 18+6.32	Электрокабель 6 кВ	2каб. 6кВ гл. 0,8	нет данных	
61	ПК 18+16.84	Электрокабель 1 кВ	гл. 0,8	нет данных	
62	ПК 19+61.23	Водопровод	В - плм 160 гл. 1,8	нет данных	
63	ПК 19+67.56	Канализация бытовая	КБ - плм 160 гл. 2,0	ООО «Яргазстрой», тел. 55-32-34	
64	ПК 19+97.43	Электрокабель 6 кВ	6каб. 6кВ гл. 0,8 ф-р плм 100	нет данных	
65	ПК 20+0.26	Электрокабель 6 кВ	6каб. 6кВ гл. 0,8 ф-р плм 100	нет данных	
66	ПК 20+13.56	Водопротусная труба	отм. 108.03/0,4	нет данных	
67	ПК 20+16.85	Воздуш. линия эл. 110 кВ	9пр.	нет данных	
68	ПК 20+25.70	Электрокабель 6 кВ	гл. 0,8	нет данных	
69	ПК 20+26.31	Электрокабель 10 кВ	4каб. 10кВ гл. 0,8	нет данных	
70	ПК 20+30.69	Электрокабель 6 кВ	3каб. 6кВ гл. 0,8	нет данных	

[illegible]