

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Узел ввода</u>							
1.	Клапан регулятора перепада давления	VFG 2R DN40	065B2392R	Ридан	шт.	1		
2.	Регулятор перепада давления	AFP-R 0,15-1,5	003G1016R	Ридан	шт.	1		
3.	Грязевик Ду65, корпус с фланцевым разъемом, патрубки фланцевые, со штуцерами для дренажного крана и воздухоотводчика	Тип №4 Ду65		Теплотех-Комплект	шт.	2		
4.	Фильтр ФСФ PN16, DN65 с пробкой	ФСФ	082X4066R	Ридан	шт.	2		
5.	Расходомер фланцевый Ду32	ПРЭМ 32-L2-R-0		ПРЭМ	шт.	2		
6.	Шаровый кран фланцевый Ду65 Tmax 150C	RJIP Standard	065N9626R	Ридан	шт.	4		
7.	Шаровый кран Ду32 Tmax 120C	BVR-R	065B8310RG	Ридан	шт.	1		
8.	Шаровый кран Ду25 Tmax 120C	BVR-R	065B8309RG	Ридан	шт.	6		
9.	Шаровый кран Ду15 Tmax 120C	BVR-R	065B8307RG	Ридан	шт.	5		
10.	Воздухоотводчик (Траб. Max=120 °C), Ду15	Flexvent DN15		Flamco	шт.	2		
11.	Термометр	БТ-52.211		Росма	шт.	2		
12.	Манометрический кран			Росма	шт.	14		
13.	Манометр	TM-310P		Росма	шт.	5		
14.	Термоманометр	TMTБ-4		Росма	шт.	3		
15.	Трубка для манометра на горизонтальном трубопроводе			Росма	шт.	5		
16.	Ручной балансировочный клапан Ду40	MNT-R	003Z2335R	Ридан	шт.	1		
17.	Ручной балансировочный клапан Ду25	MNT-R	003Z2333R	Ридан	шт.	1		
18.	Ручной балансировочный клапан Ду15	MNT-R	003Z2331R	Ридан	шт.	1		
	<u>Узел управления</u>							
19.	Комбинированный балансировочный клапан Ду40	AQT R Ду40	003Z1970R	Ридан	шт.	1		
20.	Электропривод к балансировочному клапану	AME-1000R-24	082G3025R	Ридан	шт.	1		
21.	Ручной балансировочный клапан Ду32	MNT-R	003Z2334R	Ридан	шт.	1		
22.	Насос циркуляционный	MEGA 40-6F 1x230V	71121005	Shinhoo	шт.	2		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	Клапан обратный с латунным золотником Ду32	VT.151.N.07		Valtec	шт.	1		
24.	Шаровый кран фланцевый Ду50 Tmax 150C	RJIP Standard	065N9625R	Ридан	шт.	6		
25.	Шаровый кран Ду15 Tmax 120C	BVR-R	065B8307RG	Ридан	шт.	1		
26.	Воздухоотводчик (Траб. Max=120 °C), Ду15	Flexvent DN15		Flamco	шт.	1		
27.	Термоманометр	TMTБ-4		Росма	шт.	4		
	<u>A1-A4</u>							
28.	Воздушно-отопительный агрегат	КЭВ-25T3W2		Тепломаш	шт.	4		
29.	Узел регулирования	КЭВ-УТМ-4		Тепломаш	шт.	4		
	<u>Приборы отопления</u>							
30.	Регистр из гладких труб L=3м, Ду 150, 4 трубы,	ГОСТ10704-91		Россия	шт.	2		
31.	Шаровый кран Ду15 Tmax 120C	BVR-R	065B8307RG	Ридан	шт.	4		
32.	Шаровый кран Ду25 Tmax 120C	BVR-R	065B8309RG	Ридан	шт.	2		для слива
	<u>Трубопроводы</u>							
33.	Труба стальная электросварная прямошовная Ø89х3,5 (Ду80)	ГОСТ 10704-91			м	1,8		для коллектора
34.	Труба стальная электросварная прямошовная Ø76х3,5 (Ду65)	ГОСТ 10704-91			м	93		
35.	Труба стальная электросварная прямошовная Ø57х3,5 (Ду50)	ГОСТ 10704-91			м	36		
36.	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø42,3х3,2 (Ду32)	ГОСТ 3262-75			м	19		
37.	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø33,5х3,2 (Ду25)	ГОСТ 3262-75			м	68		
38.	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø26,8х2,8 (Ду20)	ГОСТ 3262-75			м	92		
39.	Труба стальная водогазопроводная обыкновенная Ø21,3х2,8 (Ду15)	ГОСТ 3262-75			м	25		
40.	Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн89	ТУ 5769-007-09740968-2015	100-1000.89.40	BOS	шт.	2		
41.	Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн76	ТУ 5769-007-09740968-2015	100-1000.76.40	BOS	шт.	102		
42.	Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн57	ТУ 5769-007-09740968-2015	100-1000.57.40	BOS	шт.	39		
43.	Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн42	ТУ 5769-007-09740968-2015	100-1000.42.40	BOS	шт.	21		
44.	Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн35	ТУ 5769-007-09740968-2015	100-1000.35.40	BOS	шт.	75		
45.	Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE, кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн28	ТУ 5769-007-09740968-2015	100-1000.28.40	BOS	шт.	101		
46.	Цилиндры базальтовые теплоизоляционный BOS-PIPE,	ТУ 5769-007-09740968-2015	100-1000.21.40	BOS	шт.	28		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	кашированные неармированной фольгой, толщиной 40мм, Двн21							
47.	Опора неподвижная хомутовая для Ду65	Серия 5.903-13 выпуск 7-95 ТС-659.00.00-04			шт.	6		
48.	Металл для крепления трубопроводов				кг	66		
49.	Хомут трубный 3” – М8			ФАХМАНН РУССЛАНД	шт.	2		
50.	Хомут трубный 2 1/2” – М8			ФАХМАНН РУССЛАНД	шт.	23		
51.	Хомут трубный 2” – М8			ФАХМАНН РУССЛАНД	шт.	11		
52.	Хомут трубный 1 1/4” – М8			ФАХМАНН РУССЛАНД	шт.	6		
53.	Хомут трубный 1” – М8			ФАХМАНН РУССЛАНД	шт.	34		
54.	Хомут трубный 3/4” – М8			ФАХМАНН РУССЛАНД	шт.	46		
55.	Шпилька М8х1000			ФАХМАНН РУССЛАНД	шт.	53		
	<u>Трубопроводная арматура</u>							
56.	Шаровый кран Ду15 Тмах 120С	BVR-R	065B8307RG	Ридан	шт.	20		
57.	Шаровый кран Ду25 Тмах 120С	BVR-R	065B8309RG	Ридан	шт.	4		
58.	Воздухоотводчик (Траб. Мах=120 °С), Ду15	Flexvent DN15		Flamco	шт.	16		
	<u>Дренаж</u>							
59.	Шаровый кран Ду32 Тмах 120С	BVR-R	065B8210R	Ридан	шт.	2		
60.	Клапан обратный с латунным золотником Ду32	VT.151.N.09		Valtec	шт.	1		
61.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду32	Ц 32х3,2 ГОСТ 3262-75			м	6,0		
62.	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ду25	Ц 25х3,2 ГОСТ 3262-75			м	4,0		
	<u>Прочие материалы</u>							
63.	Мастика «Вектор 1025» антикоррозийная	ТУ 20.30.12-026-37491760-2023			кг	4,0		
64.	Мастика «Вектор 1214» антикоррозийная	ТУ 20.30.12-027-37491760-2023			кг	4,0		