

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Единица измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Отопление							
	Отопительное оборудование (агрегат воздушно-отопительный А1)							
1	Тепловентилятор с водяным источником тепла серия TW модель КЭВ-30ТЗW3 мощностью 15,4 кВт, с пультом HL10 с электронным термостатом и монтажным комплектом крепления в комплекте поставки	233002		Тепломаш	шт.	1		
2	Смесительный узел с насосом КЭВ-УТМ-4Н	500169		Тепломаш	шт.	1		
	Трубопроводы							
1	Труба стальная водогазопроводная Ø26,8x2,8 (Ду20)	ГОСТ 3262-75			м	81,6	1,66	
2	Труба стальная водогазопроводная Ø21,3x2,8 (Ду15)	ГОСТ 3262-75			м	0,2	1,28	
	Теплоизоляционные конструкции							
1	Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø28	BOS PIPE 28*30*1000		BOS	м	81,6		
2	Базальтовые цилиндры теплоизоляционные кашированные неармированной фольгой (НГ), толщиной 30 мм Ø21	BOS PIPE 21*30*1000		BOS	м	0,2		
	Арматура							
1	Шаровый кран Ду15	BVR-R DN15	065B8207R	Ридан	шт.	2		
2	Воздухоотводчик Ду15	Flexvent Ду15	FL89000	Flamco	шт.	2		
	Антикоррозийные материалы							
1	Сверхстойкая двухкомпонентная полиуретановая			Россия	м2	6,88		

--

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	антикоррозионная мастика Вектор 1025+ Вектор 1214							
2	Опора неподвижная двухупорная ТС-660.00.00 Ду20	Серия 5.903-13, вып.7-95			компл.	6	0,56	НО-1,НО-2,НО-3
	Теплоснабжение калорифера П1,П2							
	Оборудование							
1	Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П1				компл.	1		
2	Узел смесительный с циркуляционным насосом и подводками включен в поставку установки П2				компл.	1		
	Трубопроводы							
	Трубопровод из стальных электросварных труб:							
1	Ø108x4,0 ГОСТ10704-91 В10 ГОСТ10705-80				м	66,4	10,26	
2	Ø89x3,5 ГОСТ10704-91 В10 ГОСТ10705-80				м	66,4	7,38	
3	Труба стальная водогазопроводная Ø48,0x3,5 (Ду40)	ГОСТ 3262-75			м	0,4	3,84	
4	Труба стальная водогазопроводная Ø26,8x2,8 (Ду20)	ГОСТ 3262-75			м	0,4	1,66	
5	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 гр.В ГОСТ 10705-80 из стали В-20 ГОСТ1050-2013 в заводской изоляции из пенополиуретана ППУ-345 108x4,0/200-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 толщина изоляции δ=40,2мм				м	26,8		
6	Труба стальная электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 гр.В ГОСТ 10705-80 из стали В-20 ГОСТ1050-2013 в заводской изоляции из пенополиуретана ППУ-345 89x3,5/180-1-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2020 толщина изоляции δ=42,5мм				м	24,4		
	Фасонные изделия в изоляции ППУ-345 в ОЦ							
1	Отвод Ст 108x4,0/200-90°-1-ППУ-ОЦ ГОСТ30732-2020/см20				шт.	8	11,17	L=470 мм

[illegible]